

Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí
oddělení životního prostředí a památkové péče

nám. T. G. Masaryka 42/3

Břeclav, 690 81

Číslo jednací: MUBR 150406/2024

V Břeclavi 15. 10. 2024

Spisová značka: MUBR-S 5481/2024 ŽP/Vy

Oprávněná úřední osoba: Ing. Lucia Vyrubalíková

Telefon: 519 311 226, 731 680 171

E-mail: lucia.vyrubalikova@breclav.eu

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí společné povolení

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen vodoprávní úřad) podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)

účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

název: **Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,**

sídlo: **Čechova 23, 690 11 Břeclav**

IČO: **49455168**

CZ-NACE: **36000**

(dále jen „stavebník“)

I. schvaluje stavební záměr

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 94p stavebního zákona, v souladu s § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

pro stavbu:

„BŘECLAV POŠTORNÁ, lokalita Díly – rekonstrukce vodovodní sítě, I. etapa“

na pozemcích parc. č. 170/1, 168/3, 2336, 2344/2, 2345/1, 2345/7, 2381/1, 2381/3, 2381/2, 2238/2, 2238/1, 2418/1, 2420, 2408, 2399, 2390/1 v k. ú. Poštorná, ve městě Břeclav, v okrese Břeclav, v kraji Jihomoravském.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

kraj: Jihomoravský
okres: Břeclav
obec: Břeclav
k.ú.: Břeclav
vodní tok: Včelínek (Sedlecký potok) (10156438)
oblast povodí: Dyje
vodní útvar: Dyje od hráze nádrže Nové Mlýny III. - dolní po tok Odlehčovací rameno Dyje, Poštorná (DYJ_1240)
ČHP 4-17-01-0612-0-00 - Včelínek
HGR: 2250 - Dolnomoravský úval

přímé určení polohy vodovodu (začátek): X = 1 211 387,93; Y = 584 929,03

přímé určení polohy vodovodu (konec): X = 1 211 216,82; Y = 585 087,21

výškopisné údaje vodovodu (začátek): 157,85 m n. m.

výškopisné údaje vodovodu (konec): 158,50 m n. m.

údaje o předmětu rozhodnutí:

povolovaná vodní díla:

1. stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody (§ 55 odst. 1. písm. c) vodního zákona)

vodovodní řad

Název vodovodu: skupinový vodovod Břeclav

Povolovaná vodní díla: vodovodní řady zásobovací sítě

Příslušnost k systému vodovodu: skupinový

Účel užití vody: zásobování obyvatelstva

Počty oddělených částí systému: 0

Počet zásobovaných obcí: 1

Velikost zásobovaného spotřebiště: cca 86 RD

Druh vodovodního řadu: zásobovací síť

Celková délka řadu: 1168,00 m

Nejmenší jmenovitá světlost řadu: prof. 110 mm

Největší jmenovitá světlost řadu: prof. 160 mm

Druh a účel umíst'ované stavby:

veřejný vodovod

ostatní – zásobování pitnou vodou

Členění stavby na stavební objekty:

Stavba není členěna na stavební objekty.

Umístění stavby na pozemcích:

Vodovodní řad „A-9“ bude napojen na stávající řad LT 100 na pozemku parc. č. 168/3 v k.ú. Poštorná ve vzdálenosti 13,0 m od hranice s pozemkem parc. č. 171 v k.ú. Poštorná. Potrubí vede severozápadním směrem po západním okraji stávající komunikace na pozemku parc. č. 170/1 v k.ú. Poštorná a následně se lomí na pozemek parc. č. 2336 k. ú., kde pokračuje po

jižním okraji komunikace až na pozemek parc. č. 2344/2 k.ú. Poštorná. Následně se vodovodní řad „A“ rozvětňuje na jižní a severní stranu a zokruhovaný přechází přes pozemky parc. č. 2418/1, 2238/1, 2238/2, 2381/1, 2345/7, 2434/1, 2344/2 v k. ú. Poštorná. Řad „A-10“ se napojí na řad „A“ na pozemku parc. č. 2418/1 v k.ú. Poštorná před pozemkem parc. č. 2407 v k. ú. Poštorná. Vede severním směrem až před pozemek parc. č. 2464 v k.ú. Poštorná, kde se rozvětví na západní větev, která bude ukončena podzemním hydrantem mezi pozemky parc. č. 2455 a 3660 v k.ú. Poštorná a východní větev, která bude ukončena podzemním hydrantem před pozemkem parc. č. 2470 v k.ú. Poštorná ve vzdálenosti 7,4 m od pozemku parc. č. 2417/28 v k.ú. Poštorná. Řad „A-10-1“ se napojí na řad „A-10“ na pozemku parc. č. 2420 v k.ú. Poštorná ve vzdálenosti 2,8 m od hranice s pozemkem parc. č. 2437 k.ú. Poštorná a na řad „A“ na pozemku parc. č. 2344/2 ve vzdálenosti 3,1 m od hranice s pozemkem parc. č. 2422/1 a 3,6 m od hranice s pozemkem parc. č. 170/1 v k.ú. Poštorná. Trasa vodovodní sítě bude umístěna dle katastrálního situačního výkresu **C.2**, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Celkem bude osazeno 15 ks nových podzemních hydrantů a jeden nadzemní hydrant.

Určení prostorového řešení stavby:

Jedná se o rekonstrukci zokruhované vodovodní sítě se dvěma koncovými řady. Na vodovodní řad bude osazeno 15 kusů podzemních hydrantů s předřazeným šoupátkem DN150 nebo DN100 pro odvodušnění i odkalení potrubí. Také bude vysazen jeden nadzemní hydrant DN80 s požární funkcí. Celková délka vodovodního řadu je 1168,00 m. V délce 698,00 m bude použito potrubí typu PE100, SDR17, prof. 110mm a v délce 470,00 m potrubí typu PE100, SDR17, prof. 160mm. Krytí potrubí bude v rozmezí 1,20 m do 1,70 m, v místech křížení s kanalizačním potrubím bude sníženo na 1,00 m. Stávající vodovodní potrubí bude ponecháno v zemi a zaslepeno popílkovou suspenzí.

Vymezení území dotčeného umístěním stavby:

Stavební pozemky: parc. č. 170/1, 168/3, 2336, 2344/2, 2345/1, 2345/7, 2381/1, 2381/3, 2381/2, 2238/2, 2238/1, 2418/1, 2420, 2408, 2399, 2390/1 v k. ú. Poštorná.

Sousední pozemky: parc. č. KN 175, 177/1, 179, 169/2, 2386/1, 2386/2, 2388/1, 2388/2, 2325, 2323, 2331, 2321, 2327, 2329, 2335/1, 2335/2, 2338/1, 2339/1, 2343/1, 2342/1, 2341/1, 2340/1, 173/1, 2333, 2334, 2384, 167/3, 168/7, 2319, 2320, 171, 2412, 2416, 2411, 2415, 2400, 2409, 2413, 2403, 2410, 2414, 2397, 2389/1, 2389/2, 2404/2, 2391/1, 2391/2, 2382/1, 2382/2, 2393, 2396/2, 2383/1, 2383/2, 2385, 2318/1, 2407, 2406, 2405/1, 2405/2, 2401, 2235/141, 2395, 2392/1, 2402, 2387/2, 2394, 2398, 2235/2, 2235/407, 2235/410, 2238/3, 2345/8, 2364, 2464, 2474, 2445, 2622, 2459, 2443, 2466, 2418/2, 2418/3, 2439, 2440, 2478, 2449, 2455, 2470, 2457, 2476, 2472, 2441, 2372/2, 2417/28, 2468, 2371/2, 2368/2, 2369/2, 2367/2, 2366/2, 2370/2, 3660, 2419, 2461, 2365/1, 2373/1, 2447, 2465, 2417/29, 2451, 2452, 2463, 2517, 2515, 2480, 2429, 2430, 2418/4, 2437, 2482, 2425, 2426, 2484/2, 2431, 2432, 2423, 2424, 2421, 2422/1, 2486, 2435, 2436, 2427, 2428, 2541, 2433, 2434, 2344/4, 2501/1, 2438 v k. ú. Poštorná

Popis stavby:

Navrhovaný záměr řeší přeložku stávající vodovodní sítě na sídlišti Československé armády v Břeclavi, městské části Poštorná na pozemcích parc. č. 170/1, 168/3, 2336, 2344/2, 2345/1, 2345/7, 2381/1, 2381/3, 2381/2, 2238/2, 2238/1, 2418/1, 2420, 2408, 2399, 2390/1 v k. ú. Poštorná. Řad „A-9“ se napojí na stávající řad LT 100 na pozemku parc. č. 168/3 v k.ú. Poštorná. Bude osazeno 15 kusů podzemních hydrantů s předřazeným šoupátkem DN150 nebo DN100 pro odvodušnění i odkalení potrubí. Také bude vysazen jeden nadzemní hydrant DN80 s požární funkcí.

Jsou navrženy následující nové vodovodní potrubí:

Řad „A“ – délky 350 m, materiál PE100, SDR 17 (prof. 160 mm), zokruhovaný, 4 ks podzemních hydrantů

Řad „A-5“ – délky 107 m, materiál PE100, SDR 17 (prof. 110 mm), zokruhovaný, 1 ks podzemního hydrantu

„A-6“ – délky 93 m, materiál PE100, SDR 17 (prof. 110 mm), zokruhovaný, 1 ks podzemního hydrantu

„A-7“ – délky 90 m, materiál PE100, SDR 17 (prof. 110 mm), zokruhovaný, 1 ks podzemního hydrantu

„A-8“ – délky 95 m, materiál PE100, SDR 17 (prof. 110 mm), zokruhovaný, 1 ks podzemního hydrantu

„A-9“ – délky 120 m, materiál PE100, SDR 17 (prof. 160 mm), napojen na stávající řad LT 100, 1 ks nadzemního hydrantu, 2 ks podzemních hydrantů

„A-10“ – délky 142 m, materiál PE100, SDR 17 (prof. 110 mm), 3 ks podzemního hydrantu

„A-10-1“ – délky 124 m, materiál PE100, SDR 17 (prof. 110 mm), zokruhovaný, 1 ks podzemního hydrantu

„A-10-2“ – délky 47 m, materiál PE100, SDR 17 (prof. 110 mm), 1 ks podzemního hydrantu

Stávající vodovodní potrubí bude ponecháno v zemi a zaslepeno popílkovou suspenzí.

Ochranné pásmo veřejného vodovodu vzniká na pozemcích parc. č.: 170/1, 2422/1, 2486, 2515, 2517, 2541, 2501/1, 2478, 2476, 2474, 2472, 2470, 2451, 3660, 2455, 2457 v k. ú. Poštorná.

Účel vodního díla:

Ostatní – zásobování pitnou vodou

Další údaje:

dodavatel: dle výsledku výběrového řízení

provozovatel: vodovodní řad – Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČO: 49455168

II. stanoví podmínky pro umístění stavby

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. stanoví podmínky pro provedení stavby

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace stavby vypracované v 07/2023 Jiřím Třináctým, DiS., projekce inženýrských sítí, Za Bankou 3473/4, 690 02 Břeclav, IČO: 75705273, autorizovaný projektant Jiří Třináctý, DiS., ČKAIT 1004184, ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Budou dodržena závazná stanoviska, včetně zde uvedených podmínek, dotčených orgánů:
 - 1) **Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, č.j.: KHSJM 46564/2023/BV/HOK ze dne vyhotovení 9. 8. 2023**

- a) Před uvedením stavby do provozu budou dle § 4 odst. 7 a 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“), předloženy výsledky laboratorních analýz vzorků vody v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. s tím, že odběrová místa budou volena tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení kvality vody ve všech souvisejících částech stavby vodovodu.
 - b) Před uvedením stavby do provozu bude v souladu s ustanovením § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb. doloženo prohlášení investora stavby, že části stavby, které přichází do přímého styku s pitnou vodou, jsou provedeny z materiálů splňujících požadavky vyplývající z ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
 - c) Doklady o tom, že části stavby, které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou, jsou provedeny z materiálů splňujících výše uvedené požadavky, budou v případě nutnosti poskytnuty KHS JmK k nahlédnutí.
3. Budou dodrženy tyto podmínky a povinnosti, uvedené ve vyjádření:
- 1) EG.D, a.s., zn. M49992-27097079 ze dne vyhotovení 8. 8. 2023**
- a) Případná kolize s distribučním zařízením v majetku EG.D, a.s., bude řešena přeložkou (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
 - b) Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.
 - c) V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí EG.D, a.s. nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na EG.D, a.s. neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
 - d) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
 - d. Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - e) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi bylo o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 - f) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka EG.D, a.s. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 - g) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - h) Přizvání zástupce EG.D, a.s. ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

- i) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
 - j) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - 1. Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
 - 2. Provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce.
 - 3. U nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
 - 4. U podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 - k) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26258609 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 - l) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - m) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
 - n) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EG.D, a.s.
 - o) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 2) CETIN a.s., č.j.: 208603/23 ze dne vyhotovení 22. 8. 2023**
- a) Budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
 - b) Dodržovat odstupové vzdálenosti dle prostorových norem v křížení i souběhu vodovodního řadu s SEK CETIN, odstup kabelů vodorovně min. 10 cm při chránění vrapovanou chráničkou v souběhu (od okraje chráničky). Neklást projektovanou síť nad a pod SEK Cetin v souběhu. Zákaz práce mechanizací, tj. i protlaky v ochranném pásmu SEK Cetin.
 - c) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal přeložku SEK je dle ust. § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit spol. CETIN a.s., veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- 3) GasNet, s.r.o., zastoupený GasNet Služby, s.r.o., n. zn. 5002862309 ze dne vyhotovení 17. 8. 2023**
- a) Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
 - b) Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
 - c) Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.

- d) K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- e) Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- f) Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GasNet s.r.o., provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
- g) Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady provozovatele distribuční soustavy provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
- h) Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- i) Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístěny žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- j) Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského zařízení vytyčena.
- k) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- l) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska.
- m) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 702 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- n) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- o) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- p) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- q) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- r) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- s) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).

- t) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti stavby, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
 - u) O provedené kontrole bude sepsán protokol, Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - v) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN En 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - w) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - x) Při pracích v blízkosti RS (vyhrazeného plynového zařízení) a s ním souvisejícího el. zařízení, je nutné dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005, energetický zákon č. 458/2000 Sb. a nařízení vlády č.591/2006.
 - y) Plynárenské zařízení Vám vytyčí zdarma zaměstnanci příslušné provozní oblasti. Informace o vytyčení plynárenských zařízení, včetně žádosti naleznete na internetových stránkách.
 - z) V ochranném pásmu RS, stejně tak na příjezdové cestě neumisťovat žádné další stavby (stavební buňky, maringotky, atd.), neparkovat automobily, stavební mechanizmy a neskladovat žádný stavební materiál a omezit činnost na nejnutnější dobu (pohyb osob, stavební mechanizace atd.).
 - aa) Během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení požární bezpečnostního pásma * zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 5 m od objektu RS všemi směry!
 - bb) Po celou dobu stavby umožnit zaměstnancům GasNet Služby, s.r.o. (obsluha RS) bezproblémový a bezpečný příjezd a přístup k RS (TPG 605 02).
 - cc) Stavební činností, popř. mechanizací při stavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS, oplocení a nenarušit jejich statiku. Po ukončení stavby v oblasti požadujeme uvést stávající okolní terén a zejména místní komunikaci do původního stavu tak, aby byl zachován bezpečný, bezproblémový příjezd a přístup k tomuto vyhrazenému plynovému zařízení.
- 4) Nej.cz s.r.o., č.j.: VYJNEJ-2023-09688-01 ze dne vyhotovení 3. 8. 2023**
- a) Zajistit zanesení informací o přítomnosti sítí elektronických komunikací v majetku Nej.cz s.r.o. vyskytujících se v lokalitě dotčené předmětnou stavební akcí do příslušné projektové dokumentace včetně zohlednění a řešení případného střetu dle podmínek v tomto vyjádření.
 - b) Dodržovat platnou legislativu, technologické postupy a technické normy pro příslušný druh staveb a veškerá doporučená bezpečnostní opatření, aby nedošlo ohrožení či k poškození jak naší SEK, tak majetku a zdraví osob.
 - c) Naše SEK spolu s pomocnými zařízeními (např „kiosky“, kabelové komory, sloupky, kabelové rezervy, technologické skříně, rozvaděče, napájecí zařízení, antény atd.) nesmí být bez našeho souhlasu odstraněna, přeložena, manipulována ani dotčena žádným jiným způsobem. Existuje-li v místě stavby (pozemek, budova

- apod.) věcné břemeno či jiné právo ve prospěch naší společnosti, musí zůstat zachováno, případně být po provedení stavby obnoveno.
- d) V případě, že předmětný stavební záměr koliduje s naší SEK (situace kdy přítomnost SEK vylučuje možnost provedení předmětné stavební akce, nebo by její provedení ohrožovalo bezpečný a bezporuchový chod SEK), případně zasahuje-li do jejího ochranného pásma a existuje zároveň důvod domnívat se, že by předmětná stavba mohla negativně ovlivňovat bezpečný a bezporuchový provoz naší SEK nebo zamezovat přístupu k ní, případně i v jiných případech, kdy hrozí poškození SEK, je žadatel či jím pověřená třetí osoba bez zbytečného odkladu povinen kontaktovat pracovníky pověřené ochranou sítě (dále jen „POS“) za účelem dojednání konkrétních podmínek ochrany, případně společnost Nej.cz s.r.o. vyzvat k přeložení SEK. Stavbou (stavebním záměrem, stavební akcí) se rozumí jakékoliv stavební práce, demoliční práce, rekonstrukce či stavební úpravy, odstraňování havárií, výkopové práce (včetně bezvýkopové technologie jako jsou např. protlaky či podvrty), úpravy terénu, výsadby zeleně apod.
- e) V případě nutnosti přeložení, manipulace či úprav naší SEK je stavebník povinen s Nej.cz s.r.o. uzavřít nejprve smlouvu o realizaci přeložky. Následně budou na základě objednávky veškeré práce spojené s přeložkou či úpravou SEK provedeny pracovníky společnosti Nej.cz s.r.o. přičemž dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů je stavebník povinen společnosti Nej.cz s.r.o. uhradit veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy SEK jsou také kontrolní zkoušky SEK (tlakové zkoušky těsnosti HDPE chrániček, reflektometrické měření optických kabelů, případně i jiné), vypracování dokumentace skutečného provedení apod. Dojde-li k přeložce naší SEK, dodá stavebník polohopisnou dokumentaci (geodetické zaměření) překládaného úseku naší sítě v elektronické podobě (ideálně v .dgn formátu) a uhradí náklady na aktualizaci naší dokumentace. V případě přeložky rovněž stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena, stavební povolení atp.).
- f) V ochranném pásmu SEK neprovádět výsadbu trvalých porostů, zejména dřevin či jiných hlubokokořenících rostlin bez užití technologie, která spolehlivě a trvale zabrání poškození našich kabelů vlivem prorůstání kořenů mezi naše vedení. S ohledem na budoucí růst kořenových systémů rostlin je třeba provádět případnou výsadbu v takové vzdálenosti od našich vedení, aby jejich kořeny nemohly negativně ovlivňovat naše kabelové trasy (např. deformovat plastové kabelové chráničky) či nebránily přístupu ke kabelům v případě nutnosti provádění servisního zásahu. Bude-li použita technologie bránící prorůstání kořenů mezi naše kabely (např. protirůstové plachty či folie), je výsadba v blízkosti našeho vedení možná za předpokladu, že tato technologie nebude v případě potřeby servisního zásahu bránit přístupu k našim kabelům a zároveň, že nám bude vždy bezpodmínečně umožněno přistupovat k našemu vedení a provádět práce v případném ochranném pásmu dřevin. Vedou-li v blízkosti místa výsadby naše nadzemní sítě, je třeba dřeviny sázet v takové vzdálenosti, aby s ohledem na růst větví v budoucnu nedocházelo ke kolizi s naší SEK. Způsob ochrany našich vedení je vždy potřeba projednat s ROS či jiným námi pověřeným zaměstnancem.
- g) Při případném odstraňování či demolici stavby, ve (na) které jsou umístěna naše zařízení či se nachází v bezprostřední blízkosti odstraňované stavby, je nutné s ROS či jiným námi pověřeným zaměstnancem domluvit další postup, zejména o zajištění bezpečného odpojení a přeložení našich zařízení.

- h) Pokud by jakákoliv nově budovaná stavba zasahovala svým ochranným pásmem do ochranného pásma našeho vedení, je nutné stavbu navrhnout takovým způsobem, aby byla možná bezproblémová údržba či provádění oprav naší sítě bez jakýchkoliv omezení (např. včetně používání mechanizace, otevřeného plamene apod.).
- i) Nachází-li se v dotčené lokalitě naše podzemní vedení, je před započítím stavebních prací nutno v terénu trasu vedení vytýčit. Objednávku na vytýčení zašlete e-mailem osobě ROS a telefonicky se s ním domluvte na podrobnostech a potvrďte termín vytýčení. Objednání vyhledání a vytýčení SEK je nutno provést 14 dní před plánovaným zahájením stavby. V případě, že se vám nebude dařit kontaktovat ROS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.
- j) Nachází-li se v dotčené lokalitě naše nadzemní vedení, je třeba dbát zvýšené opatrnosti při případném používání vysokozdvížných zařízení, jako jsou například jeřáby, žebříky, vysokozdvížné montážní plošiny apod.
- k) Při provádění prací uvnitř objektů, na střeších budov či na stožárech je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést průzkum a zjistit polohu všech našich vedení a zařízení, které by mohly být stavbou dotčeny či poškozeny a provést taková opatření, aby k tomu nedošlo. Nachází-li se v místě provádění prací naše antény, nesmí před ně být umístovány žádné zařízení (nesmí dojít k jejich „zastínění“). V případě potřeby pomoci s vyhledáním našich zařízení (jedná-li se např. o vedení pod omítkami či jinak skryté) kontaktujte ROS a telefonicky se s ním domluvte na podrobnostech a objednejte u něj vyhledání sítě (objednávku je nutno provést 14 dní před zahájením prací). V případě, že se vám nebude dařit kontaktovat ROS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.
- l) V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrností kvůli ubývajícímu krytí nad SEK.
- m) Nachází-li se nadzemní vedení SEK na sloupech, stožárech či podpěrách, je třeba se vyvarovat všech prací a postupů, při kterých by mohla být narušena stabilita takových podpěrných bodů. Jsou-li takové podpěrné body v majetku třetí strany (např. ČEZ, technické služby apod.), je nutno oslovit jejich vlastníka a respektovat jím navržené podmínky ochrany.
- n) Stavebník či jím pověřená třetí osoba zajistí, aby pracovníci provádějící stavební práce byli prokazatelně seznámeni s polohou naší SEK i s podmínkami její ochrany. Rovněž je nutno obeznámit pracovníky s možnou odchylkou polohy našich vedení a zařízení. Nebude-li možné trasu našich vedení spolehlivě určit, je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů námi pověřeného pracovníka.
- o) Zjistí-li stavebník či jím pověřená osoba rozpor v projektové dokumentaci (např. nenachází-li se trasy našich sítí tam, kde podle projektové dokumentace mají být či je zřejmé, že trasy vedou jinudy), případně bude-li nalezeno neidentifikované vedení s podezřením, že by mohlo patřit naší společnosti, je nutné zastavit práce a situaci za účelem zajištění ochrany vedení konzultovat s ROS či jiným námi určeným zaměstnancem.
- p) V případě, že se v průběhu stavby naskytnou předem nepředvídané okolnosti, které by mohly mít za následek ohrožení či poškození naší SEK, je nutné tyto okolnosti konzultovat s ROS či jiným námi pověřeným zaměstnancem a přijmout případně navržená opatření vedoucí k zabezpečení naší SEK.
- q) Při jakékoliv činnosti v ochranném pásmu SEK (0,5 m od podélné osy krajního vedení) či v jeho blízkosti musí být postupováno tak, aby nedošlo k ohrožení či

poškození SEK. Práce je třeba provádět ručně se zvýšenou opatrností a bez použití mechanizace (bagry či jiné hloubící stroje) a nevhodného nářadí. Dále je třeba respektovat jakékoliv vznesené konkrétní požadavky na způsob ochrany našich zařízení.

- r) Vedení SEK nepřejíždět těžkými vozidly a mechanizací pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v dokumentaci pro provádění stavby.
- s) V ochranném pásmu SEK nesmí být uskladňován stavební materiál, zemina či sut' ani v něm nesmí být umíst'ováno technické vybavení staveniště. Je nutno zajistit, aby k naší SEK byl vždy možný bezproblémový přístup.
- t) Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn trasy SEK jakýmkoliv způsobem zneprístupnit, např. zabetonováním.
- u) Při provádění prací je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání trasy SEK. Není možné snižovat ani zvyšovat krytí zeminou nad SEK bez našeho předchozího souhlasu.
- v) Při odkrytí vedení SEK je nutno toto vedení zabezpečit proti poškození, prověšení nebo odcizení. Rovněž je třeba učinit taková opatření, aby vedení nebylo poškozeno živly (např. sesuvem zeminy).
- w) Každé způsobené nebo zjištěné poškození SEK neprodleně telefonicky nahlásit osobě POS a současně na oddělení dohledu sítě.
- x) Každé způsobené nebo zjištěné poškození SEK neprodleně telefonicky nahlásit osobě POS a současně na oddělení dohledu sítě.
- y) Při poškození SEK (i dodatečně zjištěném) způsobené činností či zanedbáním povinností stavebníka či jím pověřené osoby budou stavebníku předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného SEK včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
- z) V případě křížení či souběhu je nutno dodržovat platné normy (zejména ČSN 736005 o prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a technologické postupy, přičemž bude křížení či souběh řešen v dokumentaci předmětné stavby. Při křížení je nutno Vaše zařízení uložit pod naše stávající vedení. Dále je třeba obnovit pískové lože, důkladně zhutnit písek či zeminu pod naším zařízením a obnovit krycí výstražnou fólii a trasovací kabel.
- aa) Dojde-li v průběhu stavby k odkrytí naší SEK, je nutno pořídit fotodokumentaci obnaženého vedení. Dále je nutno před záhozem vyzvat společnost Nej.cz s.r.o. , resp. pracovníka pověřeného ochranou sítě, k provedení kontroly obnaženého vedení za účelem ověření, zda není zařízení SEK poškozeno. Bez této kontroly není možné provést zához (nebude-li tato podmínka dodržena, mohou být případné poruchy či škody na našem zařízení považovány za zaviněné stavebníkem). Zároveň stavebník či jím pověřená třetí osoba předá POS kopii stavebního deníku příslušné stavby se všemi zápisy o provedených kontrolách při křížení či souběhu, poruchách, poškození SEK apod. a dále poskytne pořízenou fotodokumentaci.
- bb) V případě, že toto vyjádření či poskytnuté podklady neobsahují dostatek informací k provedení stavby či zpracování dokumentace, či v případě, kdy předmětný stavební záměr koliduje se SEK a je zjevně nutné přeložení SEK, je žadatel povinen kontaktovat POS či dalšího námi pověřeného zaměstnance a projednat s tím situaci za účelem upřesnění detailů a stanovení konkrétních podmínek ochrany.
- cc) Ohlásit ukončení stavby.

5) Město Břeclav, odbor kanceláře tajemníka, oddělení rozvoje, č.j. MUBR 117878/2023 ze dne vyhotovení 3. 11. 2023

- a) Před zahájením prací bude protokolárně provedena fotodokumentace veřejných ploch a příjezdových komunikací za přítomnosti pověřeného pracovníka Technických služeb, organizační složky města Břeclav. Není přípustné zahájit činnost bez tohoto úkonu, v opačném případě se případně vzniklé nárokové požadavky správce veřejných ploch považují za opodstatněné. Pořízená fotodokumentace bude poskytnuta také městu Břeclav, odboru kanceláře tajemníka.
- b) Stavba vyžaduje zásah do stávajícího vedení veřejného osvětlení. Veškeré informace k veřejnému osvětlení Vám poskytne jeho správce a to Technické služby - organizační složka Města Břeclav. Všechny zásahy do veřejného osvětlení budou s Technickými službami projednány a odsouhlaseny.
- c) Minimálně třicet dní před započítáním prací je třeba požádat o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro provádění stavebních prací. Je třeba uhradit správní poplatek, z důvodu ohrožení plynulosti silničního provozu je třeba zásah projednat s příslušným orgánem Policie ČR a odborem správních činností (ML) Břeclav.
- d) V případě, že dojde k rozježdění terénu těžkými vozidly, je třeba po jejich odjezdu srovnat terén do původní nivelety a poté osít travní semeno. Na náklady žadatele bude provedena výměna obrub, které byly při převozu materiálu poškozeny. Požadujeme řádné zabezpečení stavby proti úrazu. Při najíždění vozidel v průběhu stavby nesmí dojít k omezení průjezdnosti přilehlé obslužné komunikace - v žádném případě není možno odstavovat vozidla na vozovku nebo v její bezprostřední blízkosti. Prováděním prací nesmí dojít k narušení rozhledových poměrů na přilehlé komunikaci.
- e) Pokud dojde při najíždění či vyjíždění vozidel k znečištění vozovky zeminou, je třeba tuto ihned odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. Veřejné prostranství bude po dobu provádění prací pravidelně čištěno - odpad vzniklý při provádění prací je třeba odvézt z lokality a ekologicky zlikvidovat. Požadujeme, aby povrch veřejného prostranství byl uveden do původního stavu v souladu se stavem před zahájením výkopových prací, včetně vyčištění přilehlého veřejného prostranství. Povrch místních komunikací, užívaných při příjezdu ke stavbě, bude udržován v čistotě na náklady investora. Pokud při převozu materiálu či pohybem stavební techniky dojde ke znečištění místní komunikace, musí ji ten, kdo je způsobil, bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. V žádném případě není možno najíždět těžkou stavební technikou mimo vozovku na přilehlé chodníky a zelené pásy. V případě zvýšené prašnosti je třeba před započítáním převozu materiálu pokropit vozovku. V případě deštivého počasí je třeba před vjetím na zpevněnou komunikaci očistit kola vozu.
- f) Trasy chodníků pro pěší zůstanou i po dobu provádění prací průchozí s omezením. Průchozí prostor chodníků bude po dobu provádění prací vymezen zábranami, tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví chodců.
- g) Použitelný rozebraný dlažební materiál z chodníků žádáme po dobu provádění prací uložit na bezpečném místě (ne volně v okolí výkopu) nebo jinak zabezpečit proti krádeži. V opačném případě bude zpětně dlážděno z materiálu na náklady investora.
- h) Před započítáním prací v místech zpevněných rozebíratelných površích bude chodníková dlažba rozebrána, po uložení zařízení bude rýha řádně vyplněna a hutněna níže uvedeným materiálem, poté bude původní dlažba upevněna zpět na původní místo. Složení jednotlivých narušených ploch bude následující:
- i) Dlažba 50 mm, lože z písku 30 mm a šterkopísek 70 mm.

- j) Při provádění prací se výškově upraví poklopy kanalizačních šachet, dešťových vpustí a povrchové znaky ostatních inženýrských sítí. Niveleta opravené části chodníku musí navazovat na niveletu původní. Obruby zůstanou stávající, popřípadě bude provedena výměna obrub, jejichž stav je havarijní.
- k) Oprava komunikací bude provedena na kvalitní, řádně zhutněný zásyp v konstrukci vozovky (20cm štěrkodeřť frakce 0-32mm, 20cm stabilizační beton KSC, 15 cm asfaltový beton AGP 16, spojovací postřík, 5 cm asfaltový beton AGO 11, spára prořízlá a zalitá modifikovanou zálivkou). Při provádění prací se výškově upraví poklopy kanalizačních šachet, dešťových vpustí a povrchové znaky ostatních inženýrských sítí. Niveleta opravené části vozovky musí navazovat na niveletu vozovky původní.
- l) V souladu s plánem odpadového hospodářství JMK 2016-2025, jehož závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou Jihomoravského kraje č. 1/2016 ve věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, bude s odpady nakládáno dle §9, který ustanovuje povinnost dodržování hierarchie způsobu nakládání s odpady, a to upřednostněním využití odpadů například jejich recyklací nebo využitím na povrchu terénu a v zařízeních k tomu určených apod., před uložením na řízenou skládku. Odpad, který vznikne po dobu výstavby, bude odvezen na příslušnou a předem domluvenou recyklační linku, popřípadě na předem určenou skládku.
- m) Během výstavby musí vést k okolním domům a objektům přístupová komunikace, umožňující příjezd požárních vozidel, kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu, a to alespoň 20 m od všech vchodů do domů a objektů. Zhotovitel musí zajistit volný průjezd po přilehlé komunikaci, v šířce alespoň 3 m, pro možný zásah požární techniky. Daná stavba nebude mít vliv na činnost hasičského záchranného sboru.
- n) Při provádění prací bude brán ohled na okolní vegetaci. Stromy v blízkosti stavby budou opatřeny ochranou proti poškození těžkou technikou. Při provádění zemních prací v blízkosti kořenů stromů nebude použita těžká technika, ale budou prováděny ručně. Po ukončení stavby je nutno všechny plochy veřejné zeleně dotčené stavbou uvést do původního stavu. Plán po založení trávníku je nutno upravit tak, aby umožnila optimální vývoj vegetace. Bude dodržena norma ČSN 83 9061 (839061) - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Po dokončení prací budou plochy dotčené stavbou vyrovnány, ohumusovány v tl. 100 mm a zatravněny. Je nutno zabránit styku agresivních látek s rostlinou, zejména borkou nechráněných částí (květy, asimilační aparát, pupeny).
- o) Případný a nezbytný zásah do kořenového systému stromů bude v každém jednotlivém případě projednán s Technickými službami - organizační složkou města Břeclav. Náhradní výsadba zeleně (pokud bude potřeba) bude provedena v rámci řešené lokality.
- p) Výkopové práce na veřejném prostranství jsou zpoplatněny obecně závaznou vyhláškou města Břeclavi č. 8/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, čl. 5 Sazba poplatku, odst. 6) při provádění výkopových prací 5,- Kč/m²/den. Nebudou-li poplatky zaplacený včas nebo ve správné výši, může městský úřad zvýšit sazbu až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. Užívání veřejného prostranství pro uložení stavebního materiálu, případně umístění lešení, je zpoplatněno podle obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 8/2020, o místních poplatcích, v platném znění. Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí od prvního dne, kdy došlo k užívání, až do dne, kdy

- toto užívání skončilo a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu. Poplatek se platí za každý i započatý den. Správcem poplatku je odbor ekonomický.
- q) Narušené místní komunikace a veřejné prostranství bude po dokončení prací předáno zpět do správy města Břeclav. Pro předání narušených ploch kontaktujte pověřeného pracovníka Technických služeb - organizační složky Města Břeclav.
 - r) V případě přepravy zvláště těžkých nebo rozměrných předmětů či užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou předpisy, je třeba získat povolení příslušného silničního správního úřadu (odbor správních činností Městského úřadu v Břeclavi).
 - s) V případě jakýchkoliv změn ve vztahu k místním komunikacím nebo veřejným prostranstvím je třeba tyto změny projednat na odboru majetkovém, oddělení investic Městského úřadu Břeclav.
4. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
 - a) v průběhu realizace stavby nesmí být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod v zájmovém území,
 - b) zeleň na staveništi bude a v jeho okolí bude chráněna dle normy ČSN 839061 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech,
 - c) dopravní prostředky a používané stavební mechanizmy musí být v dobrém technickém stavu.
 - d) v případě čerpání podzemních vod po dobu výstavby je potřeba pořádat vodoprávní úřad o povolení,
 - e) s odpady bude nakládáno v souladu s legislativou platnou v odpadovém hospodářství,
 - f) vzniklé odpady budou tříděny a zařazovány podle kategorie a druhu dle Katalogu odpadů a budou odděleně soustředěny tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míře jejich recyklace,
 - g) odpady budou před jejich odvozem k likvidaci zabezpečeny před odcizením, únikem, nebo znehodnocením, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství,
 - h) vzniklé odpady budou předány přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (např. skládka, recyklační zařízení, sběrný) nebo obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu nebo na místo určené obcí podle ust. § 59 odst. 2 a 5 zákona o odpadech.
 5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla v souladu s dokumentací, ověřenou vodoprávním úřadem.
 6. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství.
 7. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam, až do dokončení stavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly nepoškozené.
 8. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.
 9. Zahájení stavby bude speciálnímu stavebnímu úřadu oznámeno.
 10. Speciální stavební úřad bude přizván na kontrolní prohlídky dle plánu kontrolních prohlídek.
 11. Provádět stavbu může podle ustanovení § 160 stavebního zákona jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, oprávněným k provádění vodních děl.

12. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy technické požadavky na výstavbu vodovodní sítě podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13. Před zahájením stavby budou zaměřeny všechny v úvahu přicházející podzemní sítě, křižující místo stavby (Město Břeclav, EG.D, a.s., CETIN a.s., DeCeTel s.r.o., Vodovody a kanalizace Břeclav, GasNet, s.r.o.), skutečnost bude zakreslena do prováděcí technické dokumentace a v terénu viditelně označena.
14. Pracovníci provádějící stavbu budou prokazatelně seznámeni s polohou vytýčených podzemních sítí i s rozsahem ochranných pásem těchto sítí.
15. V místech křížení budované stavby se stávajícími podzemními vedeními a v jejich ochranných pásmech budou výkopy prováděny ručně. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení a vhodně označeno.
16. Vlastníci sítí budou před záhozem křížení a souběhu přizváni ke kontrole. O provedených kontrolách bude sepsán písemný záznam, který bude předložen jako jeden z podkladů k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
17. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu stávajících podzemních vedení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti jejich provozu.
18. Vlastníci stavebních a sousedních pozemků budou informováni v dostatečném předstihu o započetí stavebních prací.
19. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání.
20. Jako podklad pro postup vodoprávního řízení ve věci kolaudačního řízení bude nejpozději k žádosti předložen stavební deník.
21. Jako podklad pro postup vodoprávního řízení ve věci kolaudačního řízení bude k žádosti předloženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice, územního pracoviště Břeclav.
22. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního rozhodnutí**.
23. Stavba bude dokončena do **31. 12. 2026**.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v souladu s § 94k písm. a) stavebního zákona:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav, IČO: 49455168

Odůvodnění

Stavebník, Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav, IČO: 49455168 v zastoupení na základě plné moci Jiřím Třináctým, DiS., Šilingrova 1304/41, 690 02 Břeclav, IČO: 75705273 podal dne 12. 1. 2024 u Městského úřadu Břeclav, odboru stavebního a životního prostředí žádost o provedení společného územního a stavebního řízení dle § 94j odst. 1 stavebního zákona (dále jen společné řízení) pro stavbu: „BŘECLAV POŠTORŇA, lokalita Díly – rekonstrukce vodovodní sítě, I. etapa“.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Podkladem pro vydání společného povolení jsou následující doklady:

- žádost o společné povolení na předepsaném a vyplněném tiskopise ze dne 12. 1. 2024,
- 2x projektová dokumentace stavby vypracovaná v 07/2023 Jiřím Třináctým, DiS., projekce inženýrských sítí, Za Bankou 3473/4, 690 02 Břeclav, IČO: 75705273, autorizovaný projektant Jiří Třináctý, DiS., ČKAIT 1004184,

- souhlas vlastníka pozemků na situačním výkresu,
- závazné stanovisko Městského úřadu Břeclav, OSŽP, orgán územního plánování vydáno fikcí ze dne 21. 8. 2023,
- koordinované stanovisko MěÚ Břeclav, OSŽP, č.j. MUBR 122071/2023 ze dne vyhotovení 16. 8. 2023,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne vyhotovení 9. 8. 2023 č.j.: KHSJM 46564/2023/BV/HOK,
- rozhodnutí MěÚ Břeclav, OSČ, oddělení dopravy a přestupkového řízení, č.j.: MUBR 178857/2023 ze dne vyhotovení 11. 12. 2023,
- vyjádření Města Břeclav, OKT, oddělení rozvoje, č.j.: MUBR 117878/2023 ze dne vyhotovení 3. 11. 2023,
- stanovisko Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, odbor správy majetku, č.j. KRPB-1703-699/ČJ-2023-0600MN-MACH ze dne vyhotovení 27. 7. 2023,
- Závazné stanovisko Sekce majetkové Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č.j. MO 566711/2023-1322 ze dne vyhotovení 27. 7. 2023,
- stanovisko GasNet, s.r.o., zastoupený GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002862309 ze dne vyhotovení 17. 8. 2023,
- souhlas EG.D, a.s., zn. M49992-27097079 ze dne vyhotovení 8. 8. 2023,
- vyjádření EG.D, a.s., zn. E7456-26258609 ze dne vyhotovení 21. 7. 2023,
- vyjádření CETIN a.s., č.j. 208603/23 ze dne vyhotovení 22. 8. 2023,
- stanovisko správce povodí – Povodí Moravy s.p., zn. PM-24371/2023/5203/Dě ze dne vyhotovení 21. 8. 2023,
- vyjádření Nej.cz s.r.o., zn. VYJNEJ-2023-09688-01 ze dne vyhotovení 3. 8. 2023,
- plná moc k zastupování,
- soupis sousedních pozemků
- plán kontrolních prohlídek,
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., n. zn. E42216/24 ze dne vyhotovení 25. 7. 2024,
- sdělení T-Mobile Czech Republic a.s., n. zn. E42216-2/24 ze dne vyhotovení 29. 7. 2024,
- správní poplatek.

Vodoprávní úřad opatřil:

- výpisy údajů z registru osob,
- výpis z KN stavebních pozemků,
- výpis z KN sousedních pozemků.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, § 94m stavebního zákona oznámil vodoprávní úřad zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením - veřejnou vyhláškou č. j. MUBR 106592/2024 ze dne vyhotovení 29. 7. 2024. Jelikož byly vodoprávnímu úřadu známy poměry v zájmové lokalitě a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného záměru, vodoprávní úřad upustil podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání a místního šetření. Citovaným oznámením byla účastníkům řízení dána lhůta 15ti dnů od obdržení toho oznámení vyjádřit se k projednávanému záměru, a dotčeným orgánům k uplatnění svých stanovisek, jinak jim podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona nebude přihlédnuto. Oznámení (veřejná vyhláška) bylo vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Břeclav i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V dané 15ti denní lhůtě nebyly uplatněny žádné námítky účastníků řízení.

Následně měli účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu 3 denní

lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí. V dané 3 denní lhůtě se účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Dne 1. 1. 2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku a zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Podle § 330 odst. 1 stavebního zákona a § 19 odst. 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku se řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti těchto zákonů dokončí podle dosavadních právních předpisů. Správní orgán proto v této věci postupoval podle příslušných právních předpisů ve znění účinném do 31. 12. 2023.

V rámci celého společného řízení bylo zjištěno:

- a) projektová dokumentace pro společné řízení byla vypracovaná v 07/2023 Jiřím Třináctým, DiS., projekce inženýrských sítí, Za Bankou 3473/4, 690 02 Břeclav, IČO: 75705273, autorizovaný projektant Jiří Třináctý, DiS., ČKAIT 1004184, ověřené ve vodoprávním řízení,
- b) projektová dokumentace navrhuje přeložku stávající vodovodní sítě na sídlišti Československé armády v Břeclavi, městské části Poštorná na pozemcích parc. č. 170/1, 168/3, 2336, 2344/2, 2345/1, 2345/7, 2381/1, 2381/3, 2381/2, 2238/2, 2238/1, 2418/1, 2420, 2408, 2399, 2390/1 v k. ú. Poštorná – podrobný popis viz výroková část,
- c) v rámci společného řízení se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto dotčené orgány: Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování – závazné stanovisko fikcí, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, závazné stanovisko č.j.: KHSJM 46564/2023/BV/HOK ze dne vyhotovení 9. 8. 2023, Sekce majetková Ministerstva obrany č.j. MO 566711/2023-1322 ze dne vyhotovení 27. 7. 2023,
- d) zvláštní užívání komunikace bylo povoleno rozhodnutím Městského úřadu Břeclav, č.j.: MUBR 178857/2023 ze dne vyhotovení 11. 12. 2023,
- e) vodoprávní úřad bude přizván na kontrolní prohlídky stavby, v souladu s plánem kontrolních prohlídek,
- f) stavba bude probíhat v záplavovém území VVT Dyje, stanovisko správce povodí – Povodí Moravy s.p. obsahovalo podmínky, které byly zapracovány do podmínek rozhodnutí, stavebník byl upozorněn na rizika spojena s průchodem povodňových vod,
- g) k předložené dokumentaci byla vydána odborná posouzení, znalecké posudky apod. těchto právnických a fyzických osob: nebyly vydány,
- h) Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování vydal závazné stanovisko fikcí dne 21. 8. 2023. Vodoprávní úřad vyhodnotil, že předložený záměr je umístěn v souladu s vydaným závazným stanoviskem územního plánování a proto je přípustný.
- i) Speciálního stavebního úřadu podle § 94o stavebního zákona posoudil:
 1. soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů:
stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
 2. soulad s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:
stavba je stavbou technické infrastruktury; stavba nevyžaduje nové napojení na dopravní infrastrukturu,
 3. soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů:
podmínky dotčených orgánů jsou zapracovány do podmínek rozhodnutí,
stavba je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, kterých zájmy jsou dotčeny,

4. zda je dokumentace úplná, přehledná a zda jsou v ní řešeny obecné požadavky na výstavbu:

projektová dokumentace je úplná, splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, stavba je technicky proveditelná. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou oprávněným projektantem. Rozsah předmětné stavby je patrný z předložené projektové dokumentace.

5. zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, případně jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby:

dopravní přístup je zajištěn stávající, zařízení staveniště bude zřízeno na stavebním pozemku,

6. účinky budoucího užívání stavby:

byl posouzen rozsah dotčených jednotlivých práv a právem chráněných zájmů, včetně ovlivnění životního prostředí, zejména vodohospodářských zájmů. Speciální stavební úřad nezjistil v průběhu společného řízení žádné skutečnosti, jež by bránily vydat společné povolení k provedení výše popsání souboru staveb za podmínek stanovených tímto rozhodnutím, a proto bylo žádosti vyhověno,

- j) posouzení speciálního stavebního zákona dle § 90 odst. 2) stavebního zákona: k záměru bylo vydáno závazné stanovisko dle § 96b, tedy záměr nebyl dle § 90 odst. 2) stavebního zákona posuzován speciálním stavebním úřadem,
- k) Společnost Nej.cz s.r.o., změnila dne 1. 6. 2024 název na DeCeTel s.r.o., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO: 03213595.
- l) vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: v průběhu řízení nebyly podány námitky účastníků,
- m) vypořádání s vyjádřeními k podkladům rozhodnutí:
 - účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili,
- n) vypořádání s podmínkami účastníků:

vyjádření Města Břeclav, č. j. MUBR 117878/2023 ze dne vyhotovení 3. 11. 2023:

- a) Umístění hydrantů bude konzultováno a odsouhlaseno integrovaným záchranným systémem (hasičský záchranný sbor)

Podmínka nebyla uložena v podmínkách rozhodnutí, z důvodu, že Hasičský záchranný systém není v případě přeložky vodovodu dotčeným orgánem. Jedná se o stavbu I kategorie dle ust. § 7 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 460/2021 o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva vodovodu, kde se závazné stanovisko z hlediska požární bezpečnosti nevydává.

Ostatní podmínky, vyjma upozornění, z výše jmenovaného stanoviska Města Břeclav byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a bylo jim vyhověno.

- o) účastníci řízení byli stanoveni podle ustanovení § 27 odst. 1, 2 a 3 správního řádu, § 94k stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 3 vodního zákona,

stavebník, vlastník stavby: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav, IČO: 49455168

vlastníci pozemků, na kterých má být záměr uskutečněn:

Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

obec, na jejímž území se má záměr uskutečnit: Město Břeclav

osoba, která má k pozemku, na kterém má být záměr uskutečněn, jiné věcné právo:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

EG. D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
GasNet, s.r.o., v zastoupení GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
DeCeTel s.r.o., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

(účastníci jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí): KN 175, 177/1, 179, 169/2, 2386/1, 2386/2, 2388/1, 2388/2, 2325, 2323, 2331, 2321, 2327, 2329, 2335/1, 2335/2, 2338/1, 2339/1, 2343/1, 2342/1, 2341/1, 2340/1, 173/1, 2333, 2334, 2384, 167/3, 168/7, 2319, 2320, 171, 2412, 2416, 2411, 2415, 2400, 2409, 2413, 2403, 2410, 2414, 2397, 2389/1, 2389/2, 2404/2, 2391/1, 2391/2, 2382/1, 2382/2, 2393, 2396/2, 2383/1, 2383/2, 2385, 2318/1, 2407, 2406, 2405/1, 2405/2, 2401, 2235/141, 2395, 2392/1, 2402, 2387/2, 2394, 2398, 2235/2, 2235/407, 2235/410, 2238/3, 2345/8, 2364, 2464, 2474, 2445, 2622, 2459, 2443, 2466, 2418/2, 2418/3, 2439, 2440, 2478, 2449, 2455, 2470, 2457, 2476, 2472, 2441, 2372/2, 2417/28, 2468, 2371/2, 2368/2, 2369/2, 2367/2, 2366/2, 2370/2, 3660, 2419, 2461, 2365/1, 2373/1, 2447, 2465, 2417/29, 2451, 2452, 2463, 2517, 2515, 2480, 2429, 2430, 2418/4, 2437, 2482, 2425, 2426, 2484/2, 2431, 2432, 2423, 2424, 2421, 2422/1, 2486, 2435, 2436, 2427, 2428, 2541, 2433, 2434, 2344/4, 2501/1, 2438 v k. ú. Poštorná.

ti, kdo mají k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno (účastníci jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí) – parc. č. 175, 171/1, 2323, 2329, 2338/1, 2342/1, 2340/1, 2333, 2334, 2384, 167/3, 2319, 2320, 171, 2400, 2409, 2397, 2389/1, 2389/2, 2404/2, 2391/2, 2382/1, 2382/2, 2393, 2385, 2392/1, 2402, 2387/2, 2394, 2235/2, 2443, 2466, 2470, 2472, 2366/2, 2419, 2373/1, 2447, 2417/29, 2451, 2484/2, 2431, 2432, 2423, 2424, 2427, 2428, 2501/1 v k. ú. Poštorná

p) dále vodoprávní úřad stavebníka upozorňuje že:

- stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství,
- stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,
- stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam, až do dokončení stavby,
- stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie,
- provádět stavbu může podle ustanovení § 160 stavebního zákona jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, oprávněným k provádění vodních děl,
- v rámci výstavby musí být veden stavební deník podle ustanovení § 157 stavebního zákona. Deník musí splňovat náležitosti podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy technické požadavky na výstavbu vodovodní sítě podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu stávajících podzemních vedení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti jejich provozu,
- při každé změně projektu nebo stavby je nutné požádat správce dotčených podzemních sítí o nové stanovisko k této změně,
- škody, které budou způsobeny během výstavby nebo v souvislosti s touto výstavbou, budou hrazeny podle platných předpisů,
- veškerá rizika možných povodňových škod při stavbě v záplavovém území nese investor, resp. vlastník stavby.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno podáním učiněným u Městského úřadu Břeclav, odboru stavebního a životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ostatní poučení Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od stavebního záměru upustil, to neplatí, jestli stavba již byla zahájena. Na základě odůvodněné žádosti stavebníka, podané před uplynutím lhůty platnosti společného povolení, lze tuto lhůtu prodloužit. Podáním žádosti se staví běh lhůty společného povolení.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení doručí stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, popřípadě vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení doručí žadateli štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí.

Mgr. Silvie Baštinská

vedoucí odboru

v zast. Ing. Lucia Vyubalíková, v. r.

Správní poplatek 3 000,- podle položky 18 odst. 1 písm. h) Přílohy – Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, celkem 3 000,- zaplatil stavebník dne 13. 8. 2024.

Přílohy:

Příloha č. 1 – výkres č. C. 2 Katastrální situační výkres

přílohy pro stavebníka:

- a) Ověřená projektová dokumentace díla „BŘECLAV POŠTORNÁ, lokalita Díly – rekonstrukce vodovodní sítě, I. etapa“ – *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*
- b) Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu – *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*

Doručí se:

I. Na vyvěšení (úřední deska, internet) po dobu 15 dnů

1. Městský úřad Břeclav, odbor kanceláře tajemníka - zde

Obecní úřad se žádá o bezodkladné vyvěšení veřejné vyhlášky na své úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup **na dobu 15 dnů.**

II. Účastníci vodoprávního řízení - (do vlastních rukou)

Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav – *v zastoupení na základě plné moci*

2. Jiří Trínáctý, DiS., Šilingrova 1304/41, 690 02 Břeclav
3. Město Břeclav, v zastoupení OKT, oddělení rozvoje – zde
4. GasNet, s.r.o. zastoupená GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
5. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
6. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
7. DeCeTel s.r.o., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

III. Účastníci vodoprávního řízení (veřejná vyhláška)

8. vlastníci sousedních pozemků, nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno (*účastníci jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí*): parc. č. KN 175, 177/1, 179, 169/2, 2386/1, 2386/2, 2388/1, 2388/2, 2325, 2323, 2331, 2321, 2327, 2329, 2335/1, 2335/2, 2338/1, 2339/1, 2343/1, 2342/1, 2341/1, 2340/1, 173/1, 2333, 2334, 2384, 167/3, 168/7, 2319, 2320, 171, 2412, 2416, 2411, 2415, 2400, 2409, 2413, 2403, 2410, 2414, 2397, 2389/1, 2389/2, 2404/2, 2391/1, 2391/2, 2382/1, 2382/2, 2393, 2396/2, 2383/1, 2383/2, 2385, 2318/1, 2407, 2406, 2405/1, 2405/2, 2401, 2235/141, 2395, 2392/1, 2402, 2387/2, 2394, 2398, 2235/2, 2235/407, 2235/410, 2238/3, 2345/8, 2364, 2464, 2474, 2445, 2622, 2459, 2443, 2466, 2418/2, 2418/3, 2439, 2440, 2478, 2449, 2455, 2470, 2457, 2476, 2472, 2441, 2372/2, 2417/28, 2468, 2371/2, 2368/2, 2369/2, 2367/2, 2366/2, 2370/2, 3660, 2419, 2461, 2365/1, 2373/1, 2447, 2465, 2417/29, 2451, 2452, 2463, 2517, 2515, 2480, 2429, 2430, 2418/4, 2437, 2482, 2425, 2426, 2484/2, 2431, 2432, 2423, 2424, 2421, 2422/1, 2486, 2435, 2436, 2427, 2428, 2541, 2433, 2434, 2344/4, 2501/1, 2438 v k. ú. Poštorná
9. ti, kdo mají k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno (*účastníci jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí*) – parc. č. 175, 171/1, 2323, 2329, 2338/1, 2342/1, 2340/1, 2333, 2334, 2384, 167/3, 2319, 2320, 171, 2400, 2409, 2397, 2389/1, 2389/2, 2404/2, 2391/2, 2382/1, 2382/2, 2393, 2385, 2392/1, 2402, 2387/2, 2394, 2235/2, 2443, 2466, 2470, 2472, 2366/2, 2419, 2373/1, 2447, 2417/29, 2451, 2484/2, 2431, 2432, 2423, 2424, 2427, 2428, 2501/1 v k. ú. Poštorná

IV. Dotčené orgány (doporučeně)

10. MěÚ Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, orgán územního plánování – zde
11. Krajská hygienická stanice, Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábková 4, 602 00 Brno
12. Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6