

139/1, st. 139/2, st. 139/6, st. 139/10, st. 142/2, st. 1361, st. 1895 v k. ú. Velké Bílovice, město Velké Bílovice, okres Břeclav, kraj Jihomoravský,

Určení polohy místa	Místo určené dvěma body polohopisu	
Souřadnice začátek	X: 1 201 308	Y: 581 379
Souřadnice konec	X: 1 201 377	Y: 581 067
Kraj	Jihomoravský kraj	
Okres	Břeclav	
Obec	Velké Bílovice	
k.ú.	Velké Bílovice	
Vodní tok	Bílovický p. (10194491)	
Oblast povodí	Dyje	
Vodní útvar	Trkmanka od toku Spálený potok po ústí do toku Dyje (DYJ 1230)	
ČHP	4-17-01-0430-0-00 - Bílovický potok	
HGR	2250 - Dolnomoravský úval	

Popis stavby:

Předložený záměr řeší stavbu veřejné technické infrastruktury – kabelového vedení VN, NN a kioskové distribuční trafostanice. Délka trasy výkopů pro rozvody VN a NN je cca 890 m. Kabelové vedení NN bude budováno včetně nových pojistkových a rozpojovacích skříní. Je navrženo kabel VN na ulici Zahradní na úrovni RD č.p.1572 odkopat, rozstříhnout a na jeden z konců, který vede směr Pb č.16 (BV1610) naspojovat nový kabel VN typu 3x NA2XS2Y 1x240. Nový kabel VN povede po ulici Čejkovská směrem k ulici Jízdárna. Na úrovni ulice Ve Dvoře z prostorových důvodů přejde kabel VN na druhou stranu přes komunikaci II/422. Tady povede na roh ulice Záhumní, kterou nejprve překopem přejde do travnatého pásu, ze kterého protlakem přejde opět komunikaci II/422 na ulici Čejkovská zpět na druhou stranu. Následně kabel VN povede do rozvaděče VN nové trafostanice TS Čejkovská, která bude umístěna z boku RD č.p. 970 na ulici Jízdárna.

Na ul. Čejkovská u vjezdu do budoucího areálu Senior park na pozemku parc. č. st. 1361 bude umístěna nová kiosková trafostanice typu GRIPEC UF 3054. Z nové trafostanice TS Čejkovská z rozvaděče NN budou vyvedeny celkem čtyři nové kabely NN typu NAYY 4x240. Dva kabely NN povedou směrem k RD č.p. 970 na ulici Jízdárna, před kterým bude umístěna nová rozpojovací skříň typu SR532/NK. Z této rozpojovací skříně budou vyvedeny ještě dva kabely NN. Jeden typu NAYY 4x150, který povede na stávající podpěrný bod č.451 a bude propojen se stávajícím nadzemní vedením NN typu AlFe 4x42/7. Druhý kabel NN bude typu NAYY 4x240 a bude sloužit jako propoj s novou rozpojovací skříní typu SD732/NK. Další dva kabely NN typu NAYY 4x240 povedou směrem do nového areálu Senior parku. Jeden kabel NN bude zakončen v nové rozpojovací skříní SD732/NK, která bude umístěna vedle komunikace. Druhý kabel NN povede přes celý areál a bude zakončen v nové rozpojovací skříní SD832/NK. Z nové rozpojovací skříně SD732/NK bude vyvedena dvojice kabelů NN typu NAYY 4x150, které budou v budoucím areálu smyčkovat nové přípojkové skříně typu SS100 nebo SS200. Oba tyto kabely NN budou zakončeny na konci areálu v nové rozpojovací skříní typu SD832/NK.

Záměr bude realizován v těsné blízkosti zatrubněného vodního toku Bílovický potok IDVT 10194491.

P o u ě n í:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Mgr. Silvie Baštinská
vedoucí odboru
v zast. Ing. Lucia Vyrubalíková, v. r.

Obdrží:

[Redacted recipient list]

Na vědomí:

2. Město Velké Bílovice, nám. Osloboditelů 570, 691 01 Velké Bílovice