

LEGENDA:

- demonžl nadzemní vedení NN
- demonžl nadzemní přípojka NN
- demonžl kabelové vedení NN
- stávající nadzemní vedení NN
- nové nadzemní vedení NN
- nové kabelové vedení NN
- stávající kabelové vedení NN
- demonžl přípojková skříní pojistková
- přípojková skříní pojistková
- nová přípojková skříní pojistková
- nová rozpojovací skříní
- demonžl betonový stožár vedení NN
- stávající betonový stožár vedení NN
- nový betonový stožár vedení NN
- demonžl silový středník
- stávající silový středník
- veřejné osvětlení
- PLYN STL - distribuční síť, JMP, a.s.
- VODOVOD - distribuční síť, obec
- KANALIZACE - splošková kanalizace
- Kabel CETIN
- 67/1 PARCELNÍ ČÍSLO
- HRANICE PARCEL STÁVAJÍCÍ
- uložení protlakem v nové ochranné trubce
- uzemnění stávající, nové, demonžované
- zemní páspek FeZn 30/4

Digitálně podepsal Ing.
Bořivoj Smaženka
DN: c=CZ,
2.5.4.97-NTRCZ-45770743,
o=Česká komora
autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve
výstavbě, ou=Elektronické
autorizační razítko:
o=1000093, ou=Ing. Bořivoj
Smaženka, sn=Smaženka,
givenName=Bořivoj,
serialNumber=P839296,
title=TT00
Datum: 2025.06.17 09:16:54
+02'00'

Základní údaje o s...
Návrhová oblast:
NÚ - do 0,5 kg dle ČSN 4542
Návrhová oblast: II - 25 m dle ČSN EN 50423
Charakteristika zeminy, údaje zeminy: první třídní páky, 1-2
Výpočet únosnosti zeminy, únosnost zeminy: (0,08-0,12) MPa, (0,12-0,25) MPa
Prostředí: z hlediska úrazu a proudů: Nebezpečné
Prostředí: V-L - veškeré dle PNE 33 0000-2
Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy: stanoviště PNE 33 0000-2, tabulka 6
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných elektrických zařízení do 1000 V I nad 1000 V
v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:
podle dle PNE 33 0000-1 6V, dle 3.2.2.1
tabulka dle PNE 33 0000-1 6V, dle 3.2.2.4

Ochrana při poruše v rozvodných elektrických zařízeních v distribuční soustavě
dodavatele elektřiny:
do 1000 V (NN), kde je přímo uzemněný střed zdroje (uzel) - ochrana v sítích TN-C
automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji, dle PNE
33 0000-1 6V, dle 3.3.2.5
Izolací v nově budovaných částech sítě NN a kabel. sítích dle PNE 33 0000-1 6V,
dle 3.3.2.1
Při souběhu nebo křížení energ. zařízení s vedením tech. vybavení
je dle ČSN 736025 nutno dodržet tyto min. vzdálenosti:


SÍŤ	SOUBĚH	KŘÍŽENÍ
VODOVOD	0,4m	0,4m(0,2m s CH)
KANALIZACE	0,5m	0,3
PLYNOVOD	STL0,6m;NTL0,4m	0,4m(0,1m s CH)
KABEL NN	0,05m	0,05m
SDĚL. KABEL	0,3m(0,1m s CH)	0,3m(0,1m s CH)

POZNÁMKA:
KÓTY VE VÝKRESE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. POLOHA PODZEMNÍCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ BYLA ZJISTĚNA U PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ A
PROJEKTANTŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ. PODKLADY JSOU ULOŽENY U ZPRACOVATELE PD. POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ NELZE
VYTÝČOVAT ODMĚŘENÍM VZDÁLENOSTI NA VÝKRESE. PŘESNÉ VYTÝČENÍ ZAJISTÍ DODAVATEL MONTÁŽÍ PŘI REALIZACI STAVBY U
PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ PODZEMNÍCH VEDENÍ PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ. PROJEKTANT NENESE ODPOVĚDNOST ZA
NARUŠENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BĚHEM VÝSTAVBY.

VYPRACOVAL	Roman Hlášek	ZOD. PROJEKTANT	Ing. Bořivoj Smaženka	MP PROJEKT
ZHOTOVITEL PD	MP Projekt, s.r.o. Jilího z Poděbrad 978 Strážnice 696 62			Projekční - mob 730 85 78 Č. ZAKÁZKY: 22-026
KRAJ	Jihomoravský	OKRES	Břeclav	
KATASTR. ÚZEMÍ	Charvatská Nová Ves			
VMÍSTO STAVBY	Charvatská Nová Ves			
STAVEBNÍK	EG.D. s.r.o.	LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		Č. STAVBY: 1040022317
NÁZEV STAVBY	Charvatská N. Ves, obnova NN, ul. Lednická			DATUM: 2/2025
NÁZEV VÝKRESU	Zákres trasy do katastrální mapy			FORMÁT: A2
				STUPEŇ PD: DPS
				MĚŘÍTKO: 1:500
				Č. VÝKRESU: C.2.1

- Klad listu -

C.2.3	C.2.2	C.2.1
-------	-------	-------



LEGENDA:

- demontáž nadzemní vedení NN
- demontáž nadzemní přípojka NN
- demontáž kabelové vedení NN
- stávající nadzemní vedení NN
- nové nadzemní vedení NN
- nové kabelové vedení NN
- stávající nadzemní přípojka NN
- stávající kabelové vedení NN
- demontáž přípojková skříň pojistková
- přípojková skříň pojistková
- nová přípojková skříň pojistková
- nová rozpojovací skříň
- demontáž betonový stožár vedení NN
- stávající betonový stožár vedení NN
- nový betonový stožár vedení NN
- demontáž stívací středník
- stávající stívací středník
- veřejné osvětlení
- PLYN STL – distribuční síť, JMP, a.s.
- VODOVOD – distribuční síť, obec
- KANALIZACE – episkopovské kanalizace
- Kabel CETIN

67/1 PARCELNÍ ČÍSLO
HRANICE PARCEL STÁVAJÍCÍ

uložení protiakem v nové ochranné trubce

uzemnění stávající, nové, demontované
zemní pásek FeZn 30/4

- Klad listů -

C.2.3

C.2.2

C.2.1

SNP



Základní údaje o stavbě

Název stavby:
Návrhová oblast: NO - do 0,5 kg dle ČSN EN 50423
Návrhová oblast: NO - do 0,5 kg dle ČSN EN 50423
Charakteristika zeminy, úroveň zeminy: jerní síťová páska, 1-2
Výpočtová únosnost zeminy, únosnost zeminy: (0,08-0,10) MPa, (0,12-0,25) MPa
Přeměny z blízkosti úrovně ul. prodejem: Nebezpečná
Přeměny: VL - venkovní dle PNE 33 0000-2
Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy: stanoviště PNE 33 0000-2, úroveň 6

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných elektrických zařízení do 1000 V nad 1000 V
v distribuční soustavě dodavatele elektriny:
pásové, dle PNE 33 0000-1 6V, dle 3.2.2.1
izolací, dle PNE 33 0000-1 6V, dle 3.2.2.4

Ochrana při poruše v rozvodných elektrických zařízeních v distribuční soustavě
dodavatele elektriny:
do 1000 V (NN), kde je přímo uzemnění střed zdroje (uzel) - ochrana v sítích TN-C
automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji, dle PNE
33 0000-1 6V, dle 3.3.2.5
izolací - v nově budovaných částech sítě NN a kabel, sítích dle PNE 33 0000-1 6V,
dle 3.3.2.1

Při souběhu nebo křížení energ. zařízení s vedením tech. vybavení
je dle ČSN 736025 nutno dodržet tyto min. vzdálenosti:

SÍŤ	Souběh	Křížení
VODOVOD	0,4m	0,4m(0,2m s CH)
KANALIZACE	0,5m	0,3
PLYNOVOD	STLO,6m;NTLO,4m	0,4m(0,1m s CH)
KABEL NN	0,05m	0,05m
SDĚL. KABEL	0,3m(0,1m s CH)	0,3m(0,1m s CH)

POZNÁMKA:

KÓTY VE VÝKRESE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. POLOHA PODZEMNÍCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ BYLA ZJIŠTĚNA U PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ A
PROJEKTANTŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ. PODKLADY JSOU ULOŽENY U ZPRACOVATELE PD. POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ NELZE
VYTÝČOVAT ODMĚŘENÍM VZDÁLENOSTI NA VÝKRESE. PŘESNÉ VYTÝČENÍ ZAJISTÍ DODAVATEL. MONTÁŽ PŘI REALIZACI STAVBY U
PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ PODZEMNÍCH VEDENÍ PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ. PROJEKTANT NENESE ODPOVĚDNOST ZA
NARUŠENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BĚHEM VÝSTAVBY.

VYPRACOVAL	Roman Hlášek	ZOD. PROJEKTANT	Ing. Bořivoj Smaženka	MP PROJEKT
ZHOTOVITEL PD	MP Projekt, s.r.o. Jiráho z Poděbrad 978 Strážnice 696 62			Č. ZAKÁZKY: 22-026
KRAJ	Jihomoravský	OKRES	Břeclav	eg.d
KATASTR. ÚZEMÍ	Charvatská Nová Ves			
VMÍSTO STAVBY	Charvatská Nová Ves			
STAVEBNÍK	EG.D. s.r.o.	LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
NÁZEV STAVBY	Charvatská N. Ves, obnova NN, ul. Lednická			Č. STAVBY: 1040022317
NÁZEV VÝKRESU	Zákres trasy do katastrální mapy			DATUM: 2/2025
				FORMÁT: A2
				STUPĚŇ PD: DPS
				MĚŘÍTKO: 1:500
				Č. VÝKRESU: C.2.2

LEGENDA:


	demontáž nadzemní vedení NN
	demontáž nadzemní přípojka NN
	demontáž kabelové vedení NN
	stávající nadzemní vedení NN
	nové nadzemní vedení NN
	stávající kabelové vedení NN
	demontáž přípojková skříň pojistková
	přípojková skříň pojistková
	nové přípojková skříň pojistková
	demontáž betonový stožár vedení NN
	stávající betonový stožár vedení NN
	nový betonový stožár vedení NN
	demontáž sítový střechník
	stávající sítový střechník
	veřejné osvětlení
	PLYN STL - distribuční síť, JMP, a.w.
	VODOVOD - distribuční síť, obec
	KANALIZACE - spílková kanalizace
	KABEL CETIN
	PARCELNÍ ČÍSLO
	HRANICE PARCEL STÁVAJÍCÍ
	uložení protlakem v nové ochranné trubce
	uzemnění stávající, nové, demontované
	zemní pásek FeZn 30/4

- Klad listů -

C.2.3

C.2.2

C.2.1



Základní údaje o stavbě

Návrhová oblast:
 NO - do 0,5 kg dle ČSN EN 50423
 Návrhová oblast: 8-25 mV dle ČSN EN 50423
 Charakteristika zeminy, úklid zeminy: jemná střední píska 1-2
 Výpočtová únosnost zeminy, únosnost zeminy: (0,08-0,12) MPa, (0,12-0,25) MPa
 Přestupy z hlediska úrazu el. proudem: Nebezpečné
 Přestupy: VI. - varování dle PNE 33 0000-2
 Vnější vlivy působící na rozvodní zařízení distribuční a přenosové soustavy: stanoviště PNE 33 0000-2, tabulka 6
 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných elektrických zařízení do 1000 V nad 1000 V
 v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:
 páskou, dle PNE 33 0000-1 6V, čl. 3.2.2.1
 izolací, dle PNE 33 0000-1 6V, čl. 3.2.2.4

Ochrana při poruše v rozvodných elektrických zařízeních v distribuční soustavě
 dodavatele elektřiny:
 do 1000 V (NN), kde je přímo uzemnění střed zdroje (uzal) - ochrana v sítích TN-C
 automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji, dle PNE
 33 0000-1 6V, čl. 3.3.2.5
 izolací v nové budovaných částech sítě NN a kabel. sítích dle PNE 33 0000-1 6V,
 čl. 3.3.2.1

Při souběhu nebo křížení energ. zařízení s vedením tech. vybavení
 je dle ČSN 736025 nutno dodržet tyto min. vzdálenosti:

SÍŤ	SOUBĚH	KŘÍŽENÍ
VODOVOD	0,4m	0,4m(0,2m s CH)
KANALIZACE	0,5m	0,3
PLYNOVOD	STLO,6m;NTLO,4m	0,4m(0,1m s CH)
KABEL NN	0,05m	0,05m
SDĚL. KABEL	0,3m(0,1m s CH)	0,3m(0,1m s CH)

POZNÁMKA:

KÓTY VE VÝKRESE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. POLOHA PODZEMNÍCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ BYLA ZJIŠTĚNA U PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ A
 PROJEKTANTŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ. PODKLADY JSOU ULOŽENY U ZPRACOVATELE PD. POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ NELZE
 VYTÝČOVAT ODMĚŘENÍM VZDÁLENOSTÍ NA VÝKRESE. PŘESNÉ VYTÝČENÍ ZAJISTÍ DODAVATEL MONTÁŽÍ PŘI REALIZACI STAVBY U
 PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ PODZEMNÍCH VEDENÍ PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRÁČÍ. PROJEKTANT NENESE ODPOVĚDNOST ZA
 NARUŠENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BĚHEM VÝSTAVBY.

VYPRACOVAL	Roman Hlúšek	ZOD. PROJEKTANT	Ing. Bořivoj Smaženka	
ZHOTOVITEL PD	MP Projekt, s.r.o. Jiřího z Poděbrad 978 Strážnice 696 62	Č. ZAKÁZKY:	22-026	
KRAJ	Jihomoravský	OKRES	Břeclav	
KATASTR. ÚZEMÍ	Charvatská Nová Ves			
VMÍSTO STAVBY	Charvatská Nová Ves			
STAVEBNÍK	EG.D. s.r.o.	LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. STAVBY:	1040022317
NÁZEV STAVBY	Charvatská N. Ves,obnova NN,ul.Lednická		DATUM:	2/2025
			FORMÁT:	A2
			STUPĚN PD:	DPS
NÁZEV VÝKRESU	Zákres trasy do katastrální mapy		MĚŘÍTKO:	1:500
			Č. VÝKRESU:	C.2.3