


- TRASA H**  
**LEGENDA BEZBARIÉROVOSTI**
- BEZBARIÉROVÝ
  - BARIÉROVÝ
  - ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÝ
- LEGENDA OBJEKTŮ TRASY**
- 95. ● Soukromé SOŠ, Mládežnická 478/3
  - 100. ● Městský hřbitov, Lanžhotská
  - 105. ● Lékařské středisko Mládežnická
  - HZ ● AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
- HP** - PŘECHODY A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ
- NOVÝ CHODNÍK
  - CHODNÍK NA PŘEDLAŽDĚNÍ

- HP1** - stávající místo pro přecházení bariérové. Délka 6,4 m, bez signálních a varovných pásů, výškový rozdíl obrubníků > 20 mm, bez vodící linie. Nutná stavební úprava - snížení obrubníků, doplnění pásů a linie.
- HP2** - chybí kompletní přechod pro chodce k BUS zastávce, není ani chodník k ní směřující.
- HP3** - stávající místo pro přecházení bariérové. Délka 4,1 m, bez signálních a varovných pásů, výškový rozdíl obrubníků > 20 mm, bez vodící linie. Nutná stavební úprava - snížení obrubníků, doplnění pásů a linie.
- HP4** - nevhodná bezbariérová úprava, délka 6,3m, bez signálních a varovných pásů, bez vodící linie. Nutná stavební úprava - doplnění pásů a linie.
- HP5** - chybí kompletně celý přechod pro chodce včetně napojení chodníkem.
- HP6** - místo pro přecházení bezbariérové délky 35,0m v prostoru plochy křižovatky, bez signálních a varovných pásů, bez vodící linie.
- HP6** - místo pro přecházení bezbariérové délky 35,0m v prostoru plochy křižovatky, bez signálních a varovných pásů, bez vodící linie.
- HP7** - přechod pro chodce bariérový délky 12,6m, bez signálních a varovných pásů, bez vodící linie.
- HP8** - místo pro přecházení bezbariérové 4,8m, chybí varovné pásy.
- HP9** - místo pro přecházení bezbariérové 4,1m, chybí varovné pásy.
- HP10** - místo pro přecházení bezbariérové 4,6m, chybí varovné pásy.
- HP11** - místo pro přecházení bezbariérové 14,2m, chybí varovné pásy.
- HP12** - místo pro přecházení bezbariérové 12,9m, chybí varovné pásy.
- HP13** - místo pro přecházení bezbariérové 8,2m, chybí varovné pásy.
- HP14** - chybí kompletní přechod pro chodce k BUS zastávce, není ani chodník k ní směřující.
- HZ1** zastávka se stávající silniční obrubou bezbariérový přístup k ní i do přilehlého přístěšku, bez naváděcích prvků
- HZ2** zastávka se stávající silniční obrubou bariérový přístup k ní i do přilehlého přístěšku, bez naváděcích prvků
- HZ3** zastávka se stávající silniční obrubou bezbariérový přístup k ní, bez naváděcích prvků
- HZ4** zastávka se stávající silniční obrubou bezbariérový přístup k ní, bez naváděcích prvků téměř nevyužívaná
- HZ5** zastávka se stávající silniční obrubou bariérový přístup k ní, bez naváděcích prvků



Zodp. projektant: Ing. Ladislav Batšar	Vedoucí projektant: Ing. Bofek Zvědělík	Vypracoval: Bedřich Garža	ViaDesigne, s.r.o. Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav Tel. 519 326 370, fax 519 331 401 e-mail: viadesigne@viadesigne.eu	
MěÚ: Břeclav	KrÚ: Jihomoravský	Formát:	5 x A4	
Investor: Město Břeclav	Akce:	Datum:	Datum: V/2011	
Generel bezbariérovosti ve městě Břeclavi		Číslo zakázky:	VD03911	
		Měřítko:	1 : 2000	
Příloha:		Stupeň dokumentace:	Výtisk číslo:	
SITUACE - TRASA H		PD		
		Příloha číslo:	H.2	