

## DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky:           | Břeclav, ulice Sokolovská, Denisova, chodník a komunikace – oprava povrchů |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli |  |
| Název:                                | Město Břeclav  |
| Sídlo:                                | náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav                                   |
| IČ:                                   | 00283061   |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:  | Veřejná zakázka na stavební práce  |
| 1.4. Forma zadávacího řízení:         | Zakázka malého rozsahu   |

Zadavatel na základě dotazu uchazeč poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen zákon). Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

### Dotaz:

V rámci výběrového řízení na akci "Břeclav, ulice Sokolovská, Denisova, chodník a komunikace - oprava povrchů" je součástí výkazu výměr objekt SO 301 Stranová přeložka NN. Tento objekt obsahuje pouze položky spojené s výkopem rýhy pro nové uložení překládaného kabelu NN a jeho zásyp.

VV neobsahuje vlastní výkop stávajícího kabelu a jeho přeložení. Chápeme správně, že tyto práce nejsou součástí výběrového řízení a budou provedeny přímo správcem zařízení?

### Odpověď zpracovatele PD:

Jelikož se jedná o stranovou přeložku o cca 20-30cm, je počítána rýha šířky 60cm (30cm stávající kabel a 30cm pro novou polohu kabelu), v této rýze bude kabel posunut. Posunutí kabelu provede dodavatel.

V Břeclavi dne 28. 7. 2014

Mít/Pohanka  
vedoucí oddělení investic a správy



MĚSTO BŘECLAV