

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Město Břeclav |
| Sídlo: | náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav |
| IČ: | 00283061 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.4. Forma zadávacího řízení: | Zakázka malého rozsahu |

Zadavatel na základě dotazu uchazeč poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen zákon). Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Dotaz:

Prosím o bližší specifikaci položky č. 19 - Zasklívání stěn a příček PC profilem plným bez UV ochrany s krycí lištou tl 4 mm (ze soupisu:

Krytý chodník). Z výkresové dokumentace není jasné, o co se jedná a popis v technické zprávě je velmi zjednodušený. Aby bylo možné položku objektivně nacenit, prosím o bližší technický popis technologie v této položce spočívající.

Odpověď zpracovatele PD:

Položka č.19 a položka č.18 Krytého chodníku obsahuje kompletní výměnu zasklení stěny krytého chodníku včetně likvidace drátoskla. Jednoduché drátosklo je fixováno plechovými lištami do rámové ocelové konstrukce. Výplň bude kompletně demontována, bude proveden nový nátěr rámové konstrukce a provedeno nové zasklení polykarbonátovými plnými deskami tl. 4,0mm s novými zasklívacími lištami.

V Břeclavi dne 27. 1. 2014


Ing. Jana Šupová
Vedoucí odboru rozvoje a správy



MĚSTO BŘECLAV