

DODATEČNÉ INFORMACE ZADAVATELE č. 4

Zadavatel: Město Břeclav
nám. T.G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
IČ: 00283061
DIČ: CZ00283061

Předmět (název) veřejné zakázky: „Zateplení a výměna oken Městský úřad Břeclav“
Typ veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Archivní číslo: 082010

Organizace pověřená výkonem zadav. činností:

EURO ONE, s.r.o., Lelekovice 426,
664 31 Lelekovice
IČ 26919656, DIČ CZ26919656
Kontaktní osoba: Petr Pospíšil, tel. 602 555 285
e-mail: petr.pospisil@euroone.cz

V zastoupení zadavatele na základě uzavřené mandátní smlouvy ze dne 13.1.2011 sdělujeme, že s ohledem na průběh veřejné zakázky zejména ve vazbě na žádosti uchazečů **zadavatel dne 16.2.2011 rozhodl o prodloužení lhůty pro zpracování nabídky, a proto datum a čas pro podání nabídky přesouvá z pátku 18.2.2011 na nový termín, a to na pátek 25.2.2011 do 11 hod. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 25.2.2011 v 13.00 hodin** v sídle zadavatele na Městském úřadu v Břeclavi v zasedací místnosti č. 47.

Současně přikládáme odpovědi na další obdržené dotazy od uchazečů dne 14. a 15.2.2011

Dotaz č.8

V dodatečných informacích č. 2 je doporučení projektanta k oddílu D95, pol. 75693 znovu připojení klimatizace , prodloužení ... - na kpl všem firmám doporučuji dát částku 12 000,- Kč , ve výkazu výměr DI 2 bylo u této položky 8 kpl.

Ve výkazu výměr z DI 3 je již u této položky uvedeno 52 kpl.

Můžete prosím upřesnit, jak je to myšleno? Ani z výkresů toto nelze vyčíst , na výkrese č.107 je možno vidět 5 souborů klimatizačních jednotek po osmi.

Je ona částka 12 000,- Kč myšlena pro 1 soubor po osmi jednotkách, nebo za úpravu na celém objektu, případně prosím sdělte, z jakého

materiálu jsou připojovací trubky (plast, měď) a o jaký typ jednotek se jedná, abychom si mohli sami tuto položku nacenit.

Odpověď:

Citace projektanta:

„1. V posledním doplnění jsem spočítala počet klimatizačních jednotek, které jsou na střeše A, na střeše C1, C a ostatní na fasádě. Takže mně vyšlo počet 52 kpl - můžeme to i nazvat kus.

Nevím, proč je doporučeno 12.000,- Kč, protože v rozpočtu je doporučeno 4.000,- Kč na jednu klimatizační jednotku (kpl), jedná se o trubku PVC. Cena je zprůměrována na délku prodloužení, někde je třeba 0,8m někde 0,1m“

Dotaz č.9

V technické zprávě hromosvodu a technické zprávě stavební jsou rozdíly. v TZ hromosvodu je napsáno, že svislé svody budou na podpěrách PV po 1m, a v TZ kompletní je napsáno že svody budou vedeny v chráničce uvnitř izolační souvrství fasády resp. střešního souvrství. Tak co platí?

Odpověď:

Citace projektanta:

„Platí co je v TZ hromosvodu“

Za organizaci pověřenou výkonem zadavatelských činností v souladu se sděleními zadavatele:

EURO ONE s.r.o.

Lelekovice 426, 664 31 Lelekovice
IČO: 269 19 656

Petr Pospíšil

EURO ONE, s.r.o.