

zdroj rozvaděče :	rozvaděč RP2	rozvaděč montuje :	3 PE+N ss. 50Hz 400V/TN-C-S	projektant :	Mikulský Marek
provedení :	silnoproý zabudovaný -Z-	ochrana před dotykem el. provedena dle ČSN EN 50310-4-41 ed.2 :		kreslil :	Milan Mrkva
rozměry :	silnoproý 650 x 1500 x 200		automatickým odpojením od zdroje, provlečným ochranným	datum :	září 2015
kryt :	silnoproý IP30 / IP20			zakázka :	SS-2015

stavba :	REKONSTRUKCE MŠ SLOVÁCKÁ, BŘECLAV		
obsah :	Elektroinstalace - schema rozvaděče RP2		
		výkres č. :	6 / 10



zdroj rozvaděče :	rozvaděč RP2	rozvaděč montuje :	3 PE+N ss. 50Hz 400V/TN-C-S	projektant :	Mikulský Marek
provedení :	silnoproý zabudovaný -Z-	ochrana před dotykem el. provedena dle ČSN EN 50310-4-41 ed.2 :		kreslil :	Milan Mrkva
rozměry :	silnoproý 650 x 1500 x 200		automatickým odpojením od zdroje, provlečným ochranným	datum :	září 2015
kryt :	silnoproý IP30 / IP20			zakázka :	SS-2015

stavba :	REKONSTRUKCE MŠ SLOVÁCKÁ, BŘECLAV		
obsah :	Elektroinstalace - schema rozvaděče RP2		
		výkres č. :	6 / 10

Výkaz použitého materiálu

HLAVNÍ VYPÍNAČ In=3/63A	1 ks	3YC
SPD typ 1+2, Imp 100/350 : 3x 25kA	1 ks	6YC
JISTIČ In=1/10A/B, Icn=10kA	4 ks	4YC
JISTIČ In=1/16A/B, Icn=10kA	6 ks	6YC
JISTIČ In=1/16A/C, Icn=10kA	1 ks	1YC
JISTIČ In=3/16A/B, Icn=10kA	1 ks	3YC
PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPR. (CHRÁNIČ) In=2/10A/B/K3,K3A, Icn=10kA	2 ks	4YC
PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPR. (CHRÁNIČ) In=2/16A/B/K3,K3A, Icn=10kA	2 ks	4YC
PROUDOVÝ CHRÁNIČ In=4/40A/K3,K3A	2 ks	8YC
IMPULSNÍ RELÉ 230V, 50Hz, In=16A, 1x PŘEPÍNACÍ KONTAKT	1 ks	1YC
		2+4YC

Poznámka

- STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ O ROZMĚRECH 650x1500x200 JE V SOUČASNÉ DOBĚ OSAZEN TAK, ŽE JEHO OCELOPLECHOVÁ KONSTRUKCE JE SOUČÁSTÍ INSTALAČNÍ ŠACHTY
- PO DOHODĚ S INVESTORSM ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ ROZVADĚČE ZACHOVÁNO, AVŠAK JE NUTNO PROVÉST OPRAVU A NÁTĚR DVEŘÍ ROZVADĚČE
- NAVRŽENÁ VÝZBROJ ROZVADĚČE BUDE TEDY OSAZENA DO STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÉ KONSTRUKCE ROZVADĚČE

zdroj rozvaděče :	rozvaděč RP2	rozvaděč montuje :	3 PE+N ss. 50Hz 400V/TN-C-S	projektant :	Mikulský Marek
provedení :	silnoproý zabudovaný -Z-	ochrana před dotykem el. provedena dle ČSN EN 50310-4-41 ed.2 :		kreslil :	Milan Mrkva
rozměry :	silnoproý 650 x 1500 x 200		automatickým odpojením od zdroje, provlečným ochranným	datum :	září 2015
kryt :	silnoproý IP30 / IP20			zakázka :	SS-2015

stavba :	REKONSTRUKCE MŠ SLOVÁCKÁ, BŘECLAV		
obsah :	Elektroinstalace - schema rozvaděče RP2		
		výkres č. :	6 / 10