

564

JΦΦR X Φ1KR 578

Městský úřad Břeclav odbor stavební a životního prostředí	Číslo dop.:
Došlo dne: 14.09.2021	Zpracovatel: <i>Seč</i>
Č.j.: <i>BO 40/2021</i>	Ukládací znak: <i>251-2</i>
Příloha: <i>10.09.2021</i>	Městský úřad Břeclav Odbor stavební a životního prostředí nám. T.G. Masaryky 3 690 81 Břeclav

V Břeclavi dne 14. 9. 2021

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

Vážení,

obracím se na Vás jako občan Břeclavi s prosbou o prošetření, zda nově vybudované a zkolaudované parkoviště na zatrubněném náhonu, bylo vybudováno zcela v souladu se zákonem o vodách s ohledem na ochranu povrchových vod před znečištěním.

K záměru jste vydali v únoru 2020 souhlasné závazné stanovisko ze dne 11.2.2020 pod č.j. MUBR 20930/2020.

Rád bych se zeptal na následující otázky:

- 1) Parkoviště je zcela situováno nad zatrubněným náhonem a povrch parkoviště je ze zasakovací dlažby. Zabýval se vodoprávní úřad riziky možných průsaků nebezpečných látek do podkladních vrstev a následně do samotného náhonu? Prosím o zaslání patřičných relevantních dokladů, které dokazují, že stavební úřad tak učinil.
- 2) V popisu stavby je uvedeno, že dešťové vody budou zasakovány v travnatých plochách. Prosím o upřesnění, o jaké travnaté plochy se jedná, když obrubník je po celé ploše nepřerušen a dokonce v nejnižším bodě parkoviště je vybudována kanalizační šachta, která vody svádí přímo do náhonu. Dokonce v podkladech (výkresech), které mám k dispozici, jsem kanalizační šachtu vůbec nenašel.
- 3) Zároveň prosím o prověření, zda samotné zatrubnění v minulosti bylo z kolaudováno a vybudováno jako trvalé. Dle informací od obyvatel přílehlého bytového domu se jednalo jen o dočasné zatrubnění z důvodu budování pekárny. Prosím o zaslání případných podkladů k samotnému zatrubnění náhonu a jeho povolení. Předpokládám, že pokud by se jednalo o nezkolaudovanou stavbu - dočasnou, která měla být následně odstraněna - není na ní možné postavit (povolit) další stavbu. Předpokládám však, že vodoprávní, respektive stavební úřad se tímto patřičně před povolení samotného parkoviště tímto zaobíral.

Veškeré podklady budou dostačovat zaslát v elektronické podobě např. přes úschovnu.

Předem Vám za Vaše odpovědi a podklady předem děkuji.

Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí
oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče

nám. T. G. Masaryka 42/3, Břeclav 690 81

Číslo jednací: MUBR 130840/2021

V Břeclavi dne: 20. 9. 2021

Vyřizuje: Ing. Suchá
Telefon: 519 311 224, 731 428 276
E-mail: regina.sucha@breclav.eu

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“) obdržel dne 14. 9. 2021 žádost o poskytnutí informací, kterou podal:

(dále jen „žadatel“)

V této žádosti jsou požadovány informace vztahující se na zatrubněný náhon a výstavbu parkoviště na něm na pozemku parc.č. 3749/1 v k.ú. Břeclav, ke kterému vodoprávní úřad vydal souhlasné závazné stanovisko č.j.: MUBR 20930/2020 ze dne vyhotovení 11. 2. 2020 dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákon. Žadatel požadoval následující informace:

- 1) Parkoviště je zcela situováno nad zatrubněným náhonem a povrch parkoviště je ze zasakovací dlažby. Zabýval se vodoprávní úřad riziky možných průsaků nebezpečných látek do podkladních vrstev a následně do samotného náhonu? Prosím o zaslání patřičných relevantních dokladů, které dokazují, že stavební úřad tak učinil.
- 2) V popisu stavby je uvedeno, že dešťové vody budou zasakovány v travnatých plochách. Prosím o upřesnění, o jaké travnaté plochy se jedná, když obrubník je po celé ploše nepřerušen a dokonce v nejnižším bodě parkoviště je vybudována kanalizační šachta, která vody svádí přímo do náhonu. Dokonce v podkladech (výkresech), které mám k dispozici, jsem kanalizační šachtu vůbec nenašel.
- 3) Zároveň prosím o prověření, zda samotné zatrubnění v minulosti bylo z kolaudováno a vybudováno jako trvalé. Dle informací od obyvatel přilehlého bytového domu se jednalo jen o dočasné zatrubnění z důvodu budování pekárny. Prosím o zaslání případných podkladů k samotnému zatrubnění náhonu a jeho povolení. Předpokládám, že pokud by se jednalo o nezkolaudovanou stavbu - dočasnou, která měla být následně odstraněna - není na ní možné postavit (povolit) další stavbu. Předpokládám však, že vodoprávní, respektive stavební úřad se tímto patřičně před povolení samotného parkoviště tímto zaobíral.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o informacích poskytuje následující informace:


- Ad 1) Vodoprávní úřad před vydáním svého souhlasného závazného stanoviska zkoumal předloženou projektovou dokumentaci a doklady související z předmětným záměrem. Součástí předložené PD byl i vzorový příčný řez konstrukce parkoviště, kde jsou

znázorněny výškově i materiálově jednotlivé vrstvy konstrukce parkoviště. Dle výkresu pod vegetační vrstvou se nachází 3 vrstvy drceného kameniva rozdílné frakce, kde by v případě úkapů došlo k zachycení přes tyto vrstvy. Současná platná legislativa dle ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona omezuje odtok povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek (dešťových vod) a ukládá likvidaci vsakováním na pozemku. Vodoprávní úřad dále vycházel, z rozhodnutí o povolení stavby „Pročištění Mlýnského náhonu Břeclav“, kde je v popisu stavby uvedeno, že zatrubnění bude provedeno z prefabrikovaných železobetonových rámcových propustků, které je nepropustné.

Ad 2) V předložené PD, ze které vodoprávní úřad vycházel je pouze konstatováno, že povrchové vody budou z parkoviště vsakovány vegetační dlažbou, a pomocí příčného a podélného sklonu budou svedeny do zatravněných ploch. Bližší informace o zatravněných plochách v PD nejsou uvedeny, ale vodoprávní úřad předpokládal, že se jedná o nejbližše nacházející se zatravněné plochy na pozemcích parc.č. 5760, 333/13 v k.ú. Břeclav.

Ad 3) Zatrubnění náhonu bylo povoleno rozhodnutím vydaným bývalým ONV v Břeclavi, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství č.j.vod. 658/89-235/Tr ze dne vyhotovení 30. 3. 1989 pod názvem „Pročištění Mlýnského náhonu Břeclav“, jako stavba trvalá. Rozhodnutí o povolení k užívání stavby bylo povoleno bývalým ONV v Břeclavi, OVLHZ ze dne vyhotovení 27. 7. 1989 č.j.vod. 1544/89-235/Tr.

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí Vám předmětnou informaci doručí požadovaným elektronickým způsobem, a to na Vaši e-mailovou adresu


Mgr. Silvie Bařtinská
vedoucí odboru
v zast. Ing. Regína Suchá

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
BŘECLAV** ①
Odbor stavební a životního prostředí
Náměstí T.G.M. 3, PSČ 690 81

Příloha: vzorový příčný řez, rozhodnutí o povolení stavby, rozhodnutí o povolení k užívání stavby

Doručí se: