

20/4/3/8 A 85

KONCEPT

Městský úřad v Břeclavi, odbor výstavby

č.j.výst. : 983/02/94/S1.

v Břeclavi dne : 10.6.1994


SHELL Czech a.s.

Na strži 63

Praha 4



průběh, dne 13.6.1994



Věc : Kolaudační rozhodnutí

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 10.7.94

Městský úřad v Břeclavi
STAVEBNÍ ÚŘAD

podpis vedoucího stavebního úřadu

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Po přezkoumání Vámi podaného návrhu na zahájení kolaudačního řízení a výsledku ústního jednání, spojeného s místním šetřením, konaného dne **9.6.1994** odbor výstavby Městského úřadu v Břeclavi podle par. 82 odst. 1 zák. č. 50/76 Sb. ve znění zák.č. 103/90 Sb. a zák.č. 262/92 Sb.

p o v o l u j e

užívání stavby : ČS PHM SHELL, odpočívka D2, Ladná - obj. přípojka VTL

Stavba obsahuje : VTL přípojka plynu pro ČS PHM SHELL Ladná. VTL přípojka DN 80, PN 40 je napojena na stávající VTL plynovod DN 200, PN 40 podél železniční tratě Brno - Břeclav. Přípojka je zaústěna do RS 200 VTL/NTL.

Tímto rozhodnutím se přiděluje stavbě číslo popisné :

Při místním šetření byly u provedené stavby zjištěny tyto drobné nedodělky :

viz. vyjádření JMP závod Hodonín

Zprávu o odstranění těchto nedodělků uvedených pod body č. 1 oznámíte písemně Městskému úřadu v Břeclavi, odboru výstavby do ::::::::::::::::::::

.....

Pro užívání stavby stanoví Městský úřad v Břeclavi, odbor výstavby podle par. 82 odst. 2 zák.č. 50/76 Sb. ve znění zák.č. 103/90 Sb. a zák.č. 262/92 Sb.

tyto podmínky :

bez podmínek



Odlůvodnění :

Rozhodnutím Městského úřadu v Břeclavi, odbor výstavby č.j.výst.
..588/02/93/S1..... ze dne ..2.6.1993.....
byla povolena stavba o názvu : **ČS Shell Ladná**

za podmínek v tomto rozhodnutí stanovených. Stavba byla provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení a byly splněny podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení. Udáváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí. Zjištěné drobné nedodělky nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby a proto bylo užívání stavby povoleno před jejich odstraněním.

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15 dnů po doručení k referátu regionálního rozvoje a územního plánu Okresního úřadu v Břeclavi, podáním u zdejšího odboru.

Vyřizuje : **Sulovský**

Na vědomí :

**JMP Brno
JMP závod Hodonín
ZD Břeclav**

ing. **Ivan Janek**
vedoucí odboru výstavby

