



S00RX01PWVM5

Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí

oddělení stavební úřad

spisový znak: MUBR-S 94462/2022 OSŽP/Ťo-330
číslo jednací: MUBR 96908/2022
oprávněná úřední osoba: Ing. Alena Ťoková
telefon: tel.: 519 311 405
e-mail: alena.tokova@breclav.eu

Břeclav, dne 23.06.2022



Tento dokument nabyl účinnosti
dne 23.06.2022

Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY

.....
podpis vedoucího

Městský úřad Břeclav, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 17.06.2022 podala

IONITY GmbH, odštěpný závod, IČO 07688024, V celnici 1031/4, 110 00 Praha

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Vysokovýkonnostní napájecí body pro elektromobily ČS Ladná
Dálnice D2, Ladná

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1178/3 a nově trafostanice na pozemku parc. č. 1178/43 (dle geometrického plánu č. 957-2854/2022) v katastrálním území Ladná provedené podle územního rozhodnutí č. j. MUBR 49484/2021, sp. zn. MUBR-S 110148/2020 OSŽP/Ťo-328 ze dne 22.04.2021, které nabylo právní moci 12.05.2021.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Na pozemku parc. č. 1178/3 k. ú. Ladná byly postaveny 4 nové nabíjecí stojany pro dobíjení elektromobilů, které jsou napájeny z měničů AC/DC, které jsou postaveny vedle kioskové transformátorové stanice TS se suchým transformátorem 20/0,48 kV, 1000 kVA. TS je nově umístěna na pozemku parc. č. 1178/43 k. ú. Ladná. Jedná se o betonovou typovou trafostanici o rozměrech 3,0 x 3,55 m, která je rozdělena na 3 části VN, transformátor, NN.
- Bylo umístěno veřejné osvětlení a to dvě samostatně stojící lampy umístěné na stožárech o délce 5 m.

Údaje o zkušebním provozu:

- Zkušební provoz nebyl proveden.

Údaje o předčasném užívání stavby

- Nebylo zažádáno o předčasné užívání stavby.


Odůvodnění:

Dne 17.06.2022 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 22.06.2022. Stavební úřad podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání na základě doložení zprávy o revizi elektrického zařízení – výchozí č. revizní zprávy RE.1000/22, kterou provedl dne 22.06.2022 Kamil Chlup, revizní technik el. zařízení č. 10095/9/19 R-EZ-E1/A a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.



Mgr. Silvie Baštinská
vedoucí odboru
v zast. Ing. Alena Ťoková

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

IONITY GmbH, odštěpný závod, IDDS: bvupsji

sídlo: V celnici č.p. 1031/4, 110 00 Praha 1-Nové Město