



S00RX01PYB23

Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí

oddělení stavební úřad

spisový znak: MUBR-S 96245/2022 OSŽP/Ťo-330
číslo jednací: MUBR 98141/2022
oprávněná úřední osoba: Ing. Alena Ťoková
telefon: tel.: 519 311 405
e-mail: alena.tokova@breclav.eu

Břeclav, dne 27.06.2022



Tento dokument nabyl účinnosti
dne 27.06.2022

Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY

.....

podpis vedoucího



Městský úřad Břeclav, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 21.06.2022 podala

EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno,
kterou zastupuje RGV a.s., IČO 25915827, Petr Nešpor, J. Opletala 2403/10, 690 02
Břeclav

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Ladná, příp. VN355 nabíjecí stanice IONITY

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1178/3, 1199/8 v katastrálním území Ladná provedené podle územního rozhodnutí č. j. MUBR 110119/2021, sp. zn. MUBR-S 56780/2021 OSŽP/Ťo-328 ze dne 11.08.2021, které nabylo právní moci dne 08.09.2021.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Byla provedena část stavby schopná samostatného užívání a to napojení nového kabelového vedení z VN106 o délce trasy 249 m na pozemku parc. č. 1199/8 k. ú. Ladná, ze stávajícího podpěrného bodu č. 2, které vede do nové trafostanice TS „Mobilita“ 705531 umístěné na pozemku parc. č. 1178/3 k. ú. Ladná. Na stavbu byla vydána „Zpráva č. 124/22 o výchozí – dílčí revizi elektrického zařízení 22 kV“, revizním technikem Pavlem Nesvadbou ev. č.: 14074/5/20/R-EZ-E1/A dne 15.06.2022. Stavba byla provedena podle doloženého geodetického zaměření „Ladná, příp. VN 355 nabíjecí stanice IONITY“ kterou vypracovala společnost GEPROSTAV geodézie s.r.o., č. stavby 1030052291_E1_DSPSg datum ověření 10.05.2022, které zpracoval Michal Straka a ověřil Ing. Petr Helísek, datum ověření 10.11.2021, č. ověření 345/2022, číslo položky ČÚZK 1898/2000, číslo výkresu 1.



Odůvodnění:

Dne 21.06.2022 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 22.06.2022. Stavební úřad podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.



Mgr. Silvie Baštinská
vedoucí odboru
v zast. Ing. Alena Ťoková

Obdrží:

účastníci (dodejky)

RGV a.s., IDDS: ruaf3eb

sídlo: J. Opletala č.p. 2403/10, 690 02 Břeclav 2

zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

Obec Ladná, IDDS: dpeby9i

sídlo: Masarykova č.p. 119/60, 691 46 Ladná