

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE  
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně,  
Jeřábkova 4, 602 00 BRNO

---

---

Spisová značka: S-KHSJM 43683/2013  
Číslo jednací: KHSJM 43685/2013/BV/HV  
K podání: KHSJM 43683/2013/BV/HV

Vyřizuje: MUDr. Jana Laštovičková/ÚP Břeclav  
Ing. Martina Cigánková  
tel: 519 305 158  
fax: 519 321 248  
e-mail: [jana.lastovickova@khsbrno.cz](mailto:jana.lastovickova@khsbrno.cz)

V Břeclavi dne 8.10.2013

**Věc: PD – „ Kafe Pixla, ul. Národních hrdinů , 690 02 Břeclav- stavební úpravy – závazné stanovisko.**

Na základě žádosti stavebníka stavby ze dne 8.10.2013 číslo spisu S-KHSJM 343683/2013 posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen KHS JmK) jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, předložený projekt stavby.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS JmK toto **z á v a z n é s t a n o v í s k o**:

S předloženou projektovou dokumentací stavby, jako podkladem ve stavebním řízení  
**s o u h l a s í m.**

Jedná se o stavební úpravy a zřízení podia pro provozování reprodukované hudby s tanečním prostorem z bývalého skladu bytového textilu v zadní části provozovny. Bude zřízena i šatna pro personál.

Byla předložena k vyjádření hluková studie „Kafe Pixla, Národních hrdinů , Břeclav“, zpracovaná firmou DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 (č.zakázky: 2013-007173-RPa) dne 30.5.2013. V hlukové studii je řešena problematika vlivu objektu kavárny Kafe Pixla v Břeclavi na stávající obytné objekty v okolí. Jedná se o šíření hluku ze stacionárních zdrojů (VZT) a hluku z hudební produkce uvnitř objektu. Pro účely studie byly vybrány chráněné venkovní prostory objektu k bydlení č.p. objektu k bydlení č.p. a bytového domu č.p.

Ze závěru hlukové studie vyplývá, že při dodržení projektovaných parametrů posuzované stavby (maximální hladina hlučnosti odtahového ventilátoru, účinné tlumení sacího potrubí) a při dodržení provozního režimu kavárny (zavřené vstupní dveře a okno na zadní fasádě při hudební produkci) se v chráněném venkovním prostoru nejbližších staveb nepředpokládá překročení hygienických limitů hluku, upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněné venkovní prostory staveb a pro denní a noční dobu.

K výše uvedenému Vám sděluji, že s vydáním souhlasného stanoviska ke stavebnímu řízení „Kafe Pixla, Národních hrdinů , Břeclav“ **souhlasím.**

V souladu s § 4 odst. (2) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

- 1) Budou dodrženy projektované parametry posuzované stavby uvedené v kap. 5.2.1. hlukové studie (maximální hladina hlučnosti odtahového ventilátoru, účinné tlumení sacího potrubí) a dodržen provozní režim kavárny (zavřené vstupní dveře a okno na zadní fasádě při hudební produkci).

- 2) Před uvedením předmětné stavby do trvalého užívání budou na KHS JmK předloženy výsledky měření hluku z provozu všech zdrojů hluku (tzn. reprodukováná hudba, hlasy hostů kavárny, hudební produkce, vzduchotechnika atd.) prokazující v okolních stavbách pro bydlení prokazatelné nepřekročení hygienických limitů hluku, upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněné venkovní prostory staveb a pro noční dobu.
- 3) Měření hluku musí být provedeno při maximálních provozních výkonech všech zdrojů hluku, nebo musí být předložen doklad odborně způsobilé osoby k příslušné činnosti, že měřený způsob provozu zdrojů hluku bude bez možnosti neoprávněného zásahu a trvale technicky zajištěn tak, aby byly dodrženy podmínky při měření.

**Orgán ochrany veřejného zdraví si vyhrazuje, v případě překračování hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném vnitřním prostoru staveb dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v průběhu provozu zdroje hluku, právo požadovat dodatečné provedení technických úprav pro jejich dodržení.**

*Odůvodnění:*

Podmínky byly stanoveny v souladu s § 30 a § 32 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě uvedených skutečností a po zhodnocení zdravotních rizik může být vydáno souhlasné závazné stanovisko k předloženému návrhu.

.....  
MUDr. Jana Laštovičková  
Vedoucí odd. hygieny výživy  
KHS Jmk ÚP Břeclav  
Oprávněná úřední osoba

**Příloha**

1x PD

**Rozdělovník:**

1x adresát

1 x KHS - odd. HV a PBU – spis

Odd. HOK